



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHS.5022 8.22740000 8.1408877

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒.(กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๕ ตุลาคม ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Hot Clamp & Lubricate DS	SN2 2212	SMB01BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวรรค์ ตำแหน่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ โทร ๐๘๖-๗๘๗-๗๕๙๐.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-UT1A จาก SN2 2212 ถึง SMB1BVB-01
ในวันที่ 5 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1568/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เชวินทร์ วิจิตรภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จก.๓๓๐๓ ๑๐๖๖๓๓๐๓

(นายเชวินทร์ วิจิตรภักดิ์)
๐๕๐.๖๓๓๖๓.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟ๑.๓๓.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ SMB)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 กฟผ.(KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ท่า	Correct Hot Clamp & Lubricate DS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1568/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน			วันที่	1 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 31 MW
3	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 7.4 MW
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23 MW
5	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16 MW
6	ลดโหลด SN2-KT1A ไปจ่ายจาก SN2-KT3A (โดยย้ายโหลดดวงจร SMB04 ไปจ่ายจาก SN2-KT3A)						
7	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
8	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
9	ย้าย SN2-KT1A ไปจ่ายจาก SN2-KT2A						
10	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
11	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 1
12	SMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 1
13	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
15	SMB14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
16	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	แจ้งชุดปฏิบัติของ กฟผ.รับทราบ						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
20	SMB14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
21	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 1
24	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
25	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้าย SN2-KT1A กลับจาก SN2-KT2A						
27	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
28	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
29	ย้ายโหนด SN2-KT1A กลับจาก SN2-KT3A (โดยย้ายโหนดวงจร SMB04 กลับจาก SN2-KT3A)						
30	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
31	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
32	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
34	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
35	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 26365 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 28 กันยายน 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN2-KT1A (SN2-7052, 2212 พร้อม DS)
งานที่ทำ	Correct Hot Clamp & Lubricate DS
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 05 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2565	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 05 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.