



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กนข.(นพ.)-๓๓๓๘/๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดีวง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ที่ AVR.ทุ่งแสลม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๓ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทุ่งแสลม โดยสับ Bypass, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร. ๐๘๙-๕๓๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA9 จาก DAA9R-01 ถึง -

ในวันที่ 23 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1569/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิมโททอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

20 พ.ย. 64

สมพร ตันดีเทศกรกิจ
(วิศวกร.๗ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพ.)

เรียน ผจก. กพอ.๓ข, กพส.๓ข, กพข.น.ปร.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR ทุงแสม DAA09R-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1569/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	22 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ด้านข้าง		AVR ทุงแสม
2	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ด้านข้าง		R ทุงแสม
3	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
4	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
5	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
6	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
7	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
8	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU01						
9	BOP04S-16	ปลด	ล๊ပ်		หนองปรือ		SF6 ปลักประตู
10	DAA09S-13	ล๊ပ်	ปลด		ด้านข้าง		SF6 บ้านหินกอง ปากทางเข้าวัดทรัพย์ธรรมณี
11	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA02						
12	LWA01S-07	ปลด	ล๊ပ်		เลาขวัญ		SF6 บ้านหนองอีเปาะ
13	DAA09R-01	ล๊ပ်	ปลด		ด้านข้าง		R ทุงแสม
14	แจ้งช่างหน้างาน ปลดใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR DAA09R-01 (ทุงแสม) ออกทั้ง 2 ด้าน						
15	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		
16	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
17	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
18	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
19	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
20	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา AVR DAA09R-01 ได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
21	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR DAA09R-01 เข้าระบบ						
22	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
23	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
24	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
25	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
27	แจ้งช่างหน้างาน สับไบมีดด้าน Source และ ด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR DAA09R-01 (ทุ้งแสม) เข้าทั้ง 2 ด้าน						
28	ให้ทำการ Manual Tap AVR DAA09R-01 (ทุ้งแสม) ให้อยู่ Tap 1						
29	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วน กลับจาก LWA02						
30	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	Alt	ด้านข้าง		R ทุ้งแสม
31	LWA01S-07	สับ	ปลด		เลาขวัญ		SF6 บ้านหนองอีเปาะ
32	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วน กลับจาก BOU01						
33	DAA09S-13	ปลด	สับ		ด้านข้าง		SF6 บ้านหินกอง ปากทางเข้าวัดทรัพย์ธรณี
34	BOP04S-16	สับ	ปลด		หนองปรือ		SF6 ปลักประตู
35	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ด้านข้าง		AVR ทุ้งแสม
36	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ด้านข้าง		R ทุ้งแสม
37	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		
38	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
39	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
40	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
41	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							