



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ต.ค. 67

## วิthyขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่.....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พพิราสุวรรณพงษ์ ..... ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ..... ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ สีนสาคร.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SXA 115 KV	5 พ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SXA-B98-01 ถึง SXA-B98-01,02  
ในวันที่ 5 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1569/67.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... (นายเชาว์ลิต นิลรอด) ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... (นายเชาว์ลิต นิลรอด) 081-3657367

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ. ๑ กข.

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)  
๐๘๑. 5 ๓๖๕๗๓๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก. ๒ (สถานีฯ สีนสาคร CSXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สีนสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1569/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 25 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ SXABYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SXABYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	SXABYS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
5	SXABYS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ SXABYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ SXABYB-01 แล้วเสร็จ						
9	SXABYS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
10	SXABYS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ SXABYB-01 *****							
11	- ทำงานที่ SXA01YB-01 ต่อ						
12	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		ขนานบัส 115 เควี
13	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		ขนานบัส 115 เควี
14	SXA01YS-03	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
15	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		ขนานบัส 115 เควี
16	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
18	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ SXA01YB-01 ได้						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ SXA01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
23	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
24	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		ขนานบัส 115 เควี
26	SXA01YS-03	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ SXA01YB-01 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ทำงานที่ SXA02YB-01 ต่อ						
28	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SXA02YS-03	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
30	SXABYB-01	ปลด	ล๊اب		SXA		ขนานบัส 115 เควี
31	SXA02YB-01	ล๊اب	ปลด		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SXA02YS-01	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
33	SXA02YS-02	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
34	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ SXA02YB-01 ได้						
37	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ SXA02YB-01 แล้วเสร็จ						
38	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SXA02YS-01	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
40	SXA02YS-02	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
41	SXA02YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SXABYB-01	ล๊اب	ปลด		SXA		ขนานบัส 115 เควี
43	SXA02YS-03	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
44	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ SXA02YB-01 *****						
45	- ทำงานที่ SXA03YB-01 ต่อ						
46	SXA03YS-03	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
47	SXABYB-01	ปลด	ล๊اب		SXA		ขนานบัส 115 เควี
48	SXA03YB-01	ล๊اب	ปลด		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SXA03YS-01	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
50	SXA03YS-02	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
51	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ SXA03YB-01 ได้						
53	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ SXA03YB-01 แล้วเสร็จ						
54	SXA03YS-01	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
55	SXA03YS-02	ปลด	ล๊اب		SXA		ใบมีด 115 เควี
56	SXA03YB-01	ปลด	ล๊اب		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SXABYB-01	ล๊اب	ปลด		SXA		ขนานบัส 115 เควี
58	SXA03YS-03	ล๊اب	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ SXA03YB-01 *****						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	- ทำงานที่ SXA04YB-01 ต่อ						
60	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SXA04YS-03	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
62	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		ขนานบัส 115 เควี
63	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
65	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
66	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ SXA04YB-01 ได้						
69	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ SXA04YB-01 แล้วเสร็จ						
70	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
71	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด 115 เควี
72	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA		ขนานบัส 115 เควี
74	SXA04YS-03	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด 115 เควี
75	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ SXA04YB-01 *****							