



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHU THAI ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๖ ตุลาคม ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Hot Clamp & Lubricate DS	SN2 2232	SMB03BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรवार ตำแหน่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ โทร ๐๘๖-๗๘๗-๗๕๕๐.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ วงจร/หม้อแปลง KT3A จาก SN2-2232 ถึง SN2-2232
ในวันที่ 6 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1569/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.สมุทรสาคร ควบคุมการจ่ายไฟ
2 ต.ค. 65

กฟผ. ตันดักกอน
กฟผ. ตันดักกอน
๐๘.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ว.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.....
กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานี SMB.....)


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

Page 1 of 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง KT3A สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp ตามใบขอปฏิบัติงาน 1569/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 3 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 29.4 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 19.0 MW
4	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 7.4 MW
5	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 5.5 MW
6	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 9.0 MW
7	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
8	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
9	- ย้าย SMB06 ไปจ่ายจาก THS04						
10	SMB06S-05	ปลด	ล๊اب		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(ล่าง)
11	SMB06VB-01	ล๊اب	ปลด		SMB	CB	SMB06
12	- ย้าย SMB011 ไปจ่ายจาก THS01						
13	SMB11S-03	ปลด	ล๊اب		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
14	SMB11VB-01	ล๊اب	ปลด		SMB	CB	SMB11
15	- ย้าย SMB-KT3A ไปจ่ายจาก SMB-KT2A						
16	SMB06VB-02	ปลด	ล๊اب		SMB	CB	22 kV.ชานเมนบัส
17	SMB03BVB-01	ล๊اب	ปลด		SMB	CB	INCOMING 3
18	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 3
19	ควบคุมแรงดัน SMB-KT2A ไว้ที่ 22.9 kV.				EGAT		
20	- ดับไฟ SMB-KT3A เวลา 08.00 น.						
21	SN2-2232	ล๊اب	ปลด		EGAT	CB	22 kV.กฟผ.KT2A

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		
23	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
25	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
26	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
27	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
28	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A เสร็จเรียบร้อย						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
30	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
32	THS1VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
33	THS4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
34	- จ่ายไฟ SMB-KT3A						
35	SMB03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		
36	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		
37	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kv.กฟผ.KT3A
38	ควบคุมแรงดัน SMB-KT3A ไว้ที่ 22.9 kv.				EGAT		
39	- ย้าย SMB-KT3A กลับคืนจาก SMB-KT2A						
40	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB	CB	INCOMING 3
41	SMB0BVB-02	สับ	ปลด		SMB	CB	22 kv.ชานนเมนบัส
42	- ย้าย SMB06 กลับคืนจาก THS04						
43	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB06
44	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย(ล่าง)
45	- ย้าย SMB011 กลับคืนจาก THS01						
46	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB11
47	SMB11S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย(บน)
48	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
49	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
50	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
51	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
53	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
54	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 26367 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 28 กันยายน 2565


เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN2-KT3A (SN2-7092, 2232 พร้อม DS)
งานที่ทำ	Electrical Test % pf ติดตามผล, Correct Hot Clamp, แก้ไขสาย Cable แดก
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.