



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๓๓๓๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ที่ AVR เขาช่องคับ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๔ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาช่องคับ โดยสับ Bypass, ปลดไบเม็ดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

AURDAA๒R-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ จาก - ถึง -

ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1570/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีงรัก ดิยะตาม.

๒๐ พ.ย. ๖๔

๐๘๙ ๓๓๓ ๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร.๓๖, นพ.ร.๑๖, นพ.๑๒๕

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านเขาช่องคับ DAA06R-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1570/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเกษมศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
2	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
3	DAA09R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
4	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	SCADA -	-
5	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	SCADA -	-
ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU01							
7	DAA09S-19	ปลด	สับ		ดช.	SCADA SF6	ปลั๊กประตู
8	DAA06R-01	สับ	ปลด		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR DAA06R-01 (บ้านเขาช่องคับ) ออกทั้ง 2 ด้าน							
10	DAA09R-05	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
11	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	SCADA -	-
12	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU	SCADA -	-
แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14 เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมนำ AVR VLA04R-01 (บ้านทิพเพย) เข้าระบบ							
15	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	SCADA -	-
16	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	SCADA -	-
17	DAA09R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
18 แจ้งช่างหน้างานทำการสับใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR DAA06R-01 (บ้านเขาช่องคับ) เข้าทั้ง 2 ด้าน							
19 ตรวจสอบ Tap AVR DAA06R-01 (บ้านเขาช่องคับ) คง Manual และอยู่ Tap1							
20 ย้ายโหลด LWA07 บางส่วนกลับจาก BOU01							
21	DAA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
22	DAA09S-19	สับ	ปลด		ดช.	SCADA SF6	ปลั๊กประตู
23	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
24	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA AVR	บ.เขาช่องคับ
25	DAA09R-05	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
26	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU	SCADA -	-
27	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	SCADA -	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							