

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๕๒๑/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีเอดอนตูม...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	๑๑๕ KV. สถานี บางเสน ถึง ดอนตูม	๑ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการปลดสายข้ามคลอง เพื่อ ตอกเสาเข็มสร้างสะพานคลองท่าสาร สถานีบาง เสน- สถานีดอนตูม	สถานีไฟฟ้าบาง เสน	สถานีไฟฟ้าดอน ตูม	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ข.ผ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระตามคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ (๑/๒) ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 kv. จาก BEA 24B-๐1 ถึง DTM 24B-๐1

ในวันที่ 1 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1570/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิศา ราชบุรีนาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายอัยย เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) นายณรินทร์ อังสวรวิน

ตำแหน่ง (๑๕๓.๖ กกท. พ.๓๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ.บ.ค. กฟผ.๓คท.

อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ DTM, BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคลองท่าสาร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ต.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตตม.	งานที่ทำ	กรมทางหลวงดอกเส้าเชื่อมก่อสร้างสะพาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1570/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	30 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุทอง						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
4	OFF SCL THROW OVER SPO						
5	KS-7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		-
6	1UGP02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		อุทองกรีน		-
7	SPO01YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SPO		-
8	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		SPO		-
9	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
10	SPO03YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		-
11	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุทองกรีน		-
12	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
13	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
14	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
15	OFF SCL THROW OVER DTM						
16	BEA02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		BEA		-
17	DTM02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
18	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		-
19	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
20	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		-
21	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		-
22	DTM04YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
23	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		-
24	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
25	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		-
26	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		-
27	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้ง กฟส.ดอนตูม ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1(115 เควี)						
30	แจ้ง กฟส.ดอนตูม ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2(115 เควี)						
31	แจ้งให้ กฟส.ดอนตูม ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
32	แจ้งให้ กฟส.ดอนตูม ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อ กฟส.ดอนตูม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	แจ้ง กฟส.ดอนตูม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
35	แจ้ง กฟส.ดอนตูม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
36	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		-
37	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-
38	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		BEA		-
39	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
40	DTM04YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
41	KS 7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		-
42	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-
43	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-
44	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		-
45	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
46	BEA02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		BEA		-
47	DTM02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
48	ON SCL THROW OVER DTM						
49	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
50	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		-
51	1UGP02YB-01	Auto	Manual		อุทองกรีน		-
52	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		-
53	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
54	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		-
55	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุทองกรีน		-
56	SPO01YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		-
57	ON SCL THROW OVER SPO						
58	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟ 115 KV, 22 KV วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

