



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) - ๓๔๒๘ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า..... ด้านข้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๕ ต.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP2 สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง เพื่อ Test Point Contact Relays Status จากตู้ RCC ที่เข้า ระบบ Micro SCADA ของโครงการ PTMS	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP2 จาก DAA 24B-01 ถึง DAA 20VB-01
ในวันที่ 5 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1572/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษ ตรีเมธ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒. เรีกรัก ดิยะตาม

(นายอนุสรณ์ อังคารรัตน์)
วศก.๖ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) กฟภ.๑๖.
เรียน ผจก. กฟภ.๑๖, กฟภ.๑๖๖๖.
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก. 1 (สถานี ๑๓๖๖๖๖ (DAA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด่านช้าง (TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	Test Point Contact Relay Status ตามใบขอปฏิบัติงาน 1572/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 30 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2565
	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโชน		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	- ย้ายโหลด TP2 ไปรับไฟจาก TP01						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 1.05 MW
4	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 9.95 MW
5	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	INCOMING 2
7	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
9	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
10	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA	-	INCOMING 2
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
13	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
15	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
16	เมื่อกบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
18	- ย้ายโหลด TP2 กลับจาก TP01						
19	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA	-	INCOMING 2
20	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
22	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 2
24	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
25	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
26	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

บุญเกียรติ