



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ต.ค.66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชยสะอาด .....	ตำแหน่ง ท.ผ.คฟ. ....

ด้วย ก.ปบ.(ก3) จะดำเนินการจ่ายไฟ AC สถานีฯ สามพราน 5 จากสถานีฯ บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BNP03YB-01	25 ต.ค. 66 26 ต.ค. 66	11.00 น. -	- 11.00 น.	AC Withstand สถานีฯ สามพราน 5 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง	BNP03YB-01	สถานีฯ สามพราน 5 (SAV)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง ท.ผ.คฟ. โทร. 089-8924562 .....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BNP03YB จาก BNP03YB-01 ถึง SAV01YB-01  
ในวันที่ 25-26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1573/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นายสิริวัฒน์ พิชิตนันท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ

24 ต.ค. 66

(นายสิริวัฒน์ พิชิตนันท์)  
จุดก.5 ๖๒๓๓ ขต.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.ป.บ.พ. ....

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SAV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 10-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี BNP03YB-01 ถึง สถานี สามพราน 5					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 66	เวลา	11.00 น.	26 ต.ค. 66	ถึง	11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	AC Witchstand สถานีสามพราน 5		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1573/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	24 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ ABS.115 KV BNP03YS-04 หน้าสถานี สามพราน 5 ชั่วคราวให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+LOCK อยู่						
3	ตรวจสอบ DIS 115 KV SAV01YS-01 สถานี สามพราน 5 ชั่วคราวให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV SAV01YB-01 สถานี สามพราน 5 ชั่วคราวให้อยู่ตำแหน่ง OPEN อยู่						
5	ตรวจสอบ Recloser SAVBR-01, SAVBR-02, SAVBR-03, SAVBR-04, SAVBR-05, SAVBR-06 สถานะ Open						
6	ตรวจสอบ Recloser SAVBR-01, SAVBR-02, SAVBR-03, SAVBR-04, SAVBR-05, SAVBR-06 ใบมีดด้าน Load สถานะปลดทั้ง 3 เฟส						
7	เมื่อพร้อม AC สถานี สามพราน 5 เวลา 11.00 น.						
8	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
9	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
10	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BNP03YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บพว.		ABS 115 เควี
12	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV		DIS 115 เควี
13	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
15	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
16	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
17	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
18	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
19	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV		Recloser
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ AC สถานี สามพราน 5 ครบ 24 ชั่วโมง						
21	SAVBR-01	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
22	SAVBR-02	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
23	SAVBR-03	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
24	SAVBR-04	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
25	SAVBR-05	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
26	SAVBR-06	สับ คง Nonreclosing	ปลด		SAV		Recloser
27	SAV01YB-01	สับ	ปลด		SAV		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SAV01YS-01	สับ	ปลด		SAV		DIS 115 เควี
29	BNP03YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บพว.		ABS 115 เควี
30	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
32	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							