



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

1 พ.ย. 67

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณพิศล .....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....  
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ.ด่านมะขามเตี้ย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DMA 115 KV	6 พ.ย. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์ 115KV จาก DMA 1, 2, 4 KB-01 .....  
ในวันที่ 6 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1573/67.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)  
เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. นพ. ๑๖๖๖

(นายสิริภกร โพธิ์พันธ์)  
วูด.5 1 กท ๔ พ.คฟ.  
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี DMA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีไฟฟ้าด้านมะขามเตี้ย (DMA)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1573/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 26 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒิ,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ DMABYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DMABYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	DMABYS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
5	DMABYS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DMABYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DMABYB-01 แล้วเสร็จ						
9	DMABYS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
10	DMABYS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
**** สิ้นสุด Switching ที่ DMABYB-01 ****							
11	- ทำงานที่ DMA01YB-01 ต่อ						
12	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DMA01YS-03	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
15	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DMA01YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
18	DMA01YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DMA01YB-01 ได้						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DMA01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	DMA01YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
23	DMA01YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
24	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DMA01YS-03	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
**** สิ้นสุด Switching ที่ DMA01YB-01 ****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	<b>- ทำงานที่ DMA02YB-01 ต่อ</b>						
28	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	DMA02YS-03	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
30	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	DMA02YB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	DMA02YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
33	DMA02YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
34	DMA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DMA02YB-01 ได้						
37	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DMA02YB-01 แล้วเสร็จ						
38	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
40	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
41	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	DMA02YS-03	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
44	DMA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ DMA02YB-01 *****						
45	<b>- ทำงานที่ DMA04YB-01 ต่อ</b>						
46	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	DMA04YS-03	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
48	DMABYB-01	ปลด	สับ		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
51	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
52	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
53	แจ้งสถานการณ์จ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ DMA04YB-01 ได้						
55	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ DMA04YB-01 แล้วเสร็จ						
56	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
57	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
58	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	DMABYB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	DMA04YS-03	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
61	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ DMA04YB-01 *****						