



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3471 / 2565
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พชิวสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ TeleProtection Distance Relay 115 kv สฟพ.สมุทรสาคร.3 Bay Line รหัส SMC-04YB-01 และ SMC-07YB-01 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SMC-04YB-01	17 ต.ค. 2565	09.00 น.	13.00 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection Distance Relay 115	4YS-02	4YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SMC-07YB-01	17 ต.ค. 2565	13.00 น.	17.00 น.	เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv	7YS-02	7YS-03	
					รหัส SMC-04YB-01 และ SMC-07YB-01 พร้อมสวิตช์			
					ใบมีดหัวท้าย			
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วศก.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ SMC 4YB จาก 4YS-02 ถึง 4YS-03
ในวันที่ 17 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 1573/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 2 ฟีดเดอร์ SMC 7YB จาก 7YS-02 ถึง 7YS-03
ในวันที่ 17 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่

พิชิตา กลิ่นประทุม

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๐๖๕ 17/10/65

๑๓๑๕

นายรัช เป็นวงษ์
๑๓๑๕ ๑๓.๑๐.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑ฟอ.รล., กฟภ.กบ.บ.(คฟ.)

อ.ก.บ.ข.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ ๑ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 3 (SMC4YB-01,SMC7YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1573/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	4 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Close Loop 115 kV. SMC-EKA-SMF-SMC-SMC สถานะ Close Loop อยู่						
3	EKA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMC04YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
7	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
8	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ SMC4YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากชุดปฏิบัติงาน ทำงาน ที่ SMC4YB-01 แล้วเสร็จ						
11	ทำงานที่เบรกเกอร์ 115 kV. ให้ทำที่ SMC7YB-01 ต่อ						
12	EKA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMC04YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
16	SMC04YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
17	SMC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMC07YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMC07YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
20	SMC07YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
21	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

