



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1870 / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพีทชนันท์ พิชราสุวรรณชด  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ 115 เควี และ 22 เควี เพื่อรื้อถอนเสา 115 เควี ที่ชำรุด  
เนื่องจากรถยนต์ชนเสา บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 2 (ฝั่งสาย 4) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขุดตัดไฟระบบ 115 เควี และ 22 เควี เพื่อรื้อถอนเสา 115 เควี ที่ชำรุด เนื่องจากรถยนต์ชนเสา บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 2 (ฝั่งสาย 4)	OND	SLY2YS-06	นายพีช พูนเพิ่ม ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒.	OND02	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		OND02VB-01	- ONA02S-04 - OND02S-19 - OND02S-03 <i>DDE วิศวกร กฟฟ.อมน.</i>	
๓.	OND06	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว ประตูลัง บ.ไดนามิค (วงจรถ่าง)	- OND06S-03 - OND06S-04 - OND02S-15 - ONA05S-07	
๔.	<del>OND10</del> ON1070	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		OND10S-02	- DDE หน้าอาคาร พณิชยปากซอย โรงโม่(วงจรถ่าง) - OND05S-04	
๕.	OND05	๙ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SF6 ชั่วคราว ประตูลัง บ. ไดนามิค (วงจรถบ)	DIS หน้า รง. ไดนามิค (วงจรถบ)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..บ.หนังสือพิมพ์สวายกลวง. ผู้ใช้ไฟปากซอยสุขาภิบาล ๒(ฝั่งสาย๔),  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวรัฐชา รั่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วิศว.๖.ผปน.....โทร...๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.อมน.

ขอที่ส่งระบบสารบรรณ..... 1870

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 จาก OND113-01 ถึง SLX215-06  
ในวันที่ 9 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1578
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ OND02 จาก OND210-01 ถึง ONA25-05, DDE  
ในวันที่ 9 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ OND25-19, OND25-02
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ OND06 จาก B'S 01, 10000 ถึง OND63-02, OND63-04  
ในวันที่ 9 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ OND25-15, OND55-07
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเตอร์ OND16 จาก OND105-02 ถึง OND55-06, DDE  
ในวันที่ 9 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
  - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเตอร์ OND05 จาก SAG 01, 10000 ถึง B'S 01 & 10000.  
ในวันที่ 9 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ B'S 01 & 10000.
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ภรณ์รัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ว.ร. 01 สำนักช่าง.  
6 ต.ค. 65

ภรณ์รัตน์  
ช่างควบคุม  
 ว.ร. 01

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ว.ร. 01, กพท. 01.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น  
 แผ่นฝั่งแนบ 1 แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี อัมพวา ๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์ฯ  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา 02.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 2 (ฝั่งสายส 4)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	9 ต.ค. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	อมน.	งานที่ทำ	รีดถอนเสา 115 เकी ที่ชำรุด จุดตรชนเสา			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1578/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	5 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	5 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	5 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	มีงานข้างเคียงสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ดับ เบรกเกอร์ 115 เकी OYK02YB-01, OYK03YB-01 ที่ละวงจร เลขที่ 1472						
3	ย้ายโหลด ด้านหม้อแปลง OND-TP1 ไปรับไฟจาก ด้านหม้อแปลง OND-TP2						
4	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- 6.1 MW
5	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- 6.5 MW
6	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		- ขนานบัส
7	OND01BVB-01	สับ	ปลด		OND		- INCOMING 1
8	ย้ายโหลด วงจร OND02 ไปรับไฟจากวงจร SLY05 และย้ายโหลด วงจร OND10 ไปรับไฟจากวงจร SLY06						
9	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- 10.2 MW
10	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- 1.9 MW
11	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- 10.8 MW
12	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- 2.1 MW
13	OND02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 4.9 MW
14	OND10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 1.5 MW
15	OND02S-14	ปลด	สับ		อมน.		SF6(RCS) ร้านนายเฮียบ
16	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
17	OND05S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ซอยโรงแก้ว
18	OND05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านสินสมบูรณ์
19	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
20	OND02VB-01	สับ	ปลด		OND		-
21	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- not Head F2
22	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
23	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
24	ย้ายโหลด ด้านหม้อแปลง OND-TP1 กลับจาก ด้านหม้อแปลง OND-TP2						
25	ควบคุมแรงดันด้านหม้อแปลง OND-TP1 ไว้ที่ 22.7 เकी						
26	OND01BVB-01	ปลด	สับ		OND		- INCOMING 1
27	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		- ขนานบัส
28	ย้ายโหลด วงจร OND05 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร OND08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	OND05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 1.5 MW
30	OND08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 2 MW
31	OND05S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6(RCS) วิริยะ สาย4
32	SF6 ชั่วคราว วงจร OND05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ประตูลัง บ.ไดนามิคทอย
33	ย้ายโหลด วงจร OND06 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร OND09						
34	OND06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 2.1 MW
35	OND09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- 0.4 MW
36	ONA06S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6(RCS) ร้านเซเว่นสาย 4
37	OND06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6(RCS) ร้านสมใจ
38	ย้ายโหลด วงจร OND06 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร ONA05						
39	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- 6.3 MW
40	ONA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- 1.7 MW
41	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6(RCS) หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
42	ONA05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6(RCS) รักดีอพาร์ทเมนท์
43	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
44	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส OND01YS-02 อยู่สถานะปลด						
45	ย้ายโหลดสถานี อ้อมใหญ่ 2, พุทธมณฑล 2, ศาลายา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.มหิตล, บ. ทีทีดับบลิว จำกัด, บ. วินเนอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสถานี นครฯ						
46	ตรวจสอบระบบ 115 เควี สถานี สามพราน 1 - อ้อมใหญ่ 2 - พุทธมณฑล 2 - ศาลายา - อ้อมน้อย 4 - อ้อมน้อย 1 จ่ายไฟ Closed Loop ตามปกติ						
47	OYK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	OND01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
55	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND		- ใบมีด 115 เควี
56	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND		- ใบมีด 115 เควี
57	SLY02YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.		ABS สาย ก.
58	OND10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ท้ายซอย บ.ไดนามิคทอย
59	ดิสชั่วคราว วงจร OND05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS บ.ไดนามิค
60	ดิสชั่วคราว วงจร OND06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ประตูลัง บ.ไดนามิคทอย
61	OND02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามซอยสุขาภิบาล2
62	แจ้งสถานะจ่ายไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.อมน. ทราบ (ตัด DDE - OND02S-03 ไม่มีโหลด)						
63	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด DDE ระบบ 22 เควี วงจร OND02 บริเวณฝั่งขาหมูบางหว้า ออกได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 115 เควี แบบมีไฟ)						
64	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการปลด DDE ระบบ 22 เควี วงจร OND02 บริเวณฝั่งขาหมูบางหว้า ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.อมน. ทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
67	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
68	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
69	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
70	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
71	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G5						
72	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G6						
73	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
74	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
75	แจ้ง กฟภ.อมน. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
76	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ONA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
78	OND05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
79	OND06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
80	OND08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
81	OND09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
82	OND10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
83	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
84	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี และสายส่ง 115 เควี						
85	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	ONA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- -
87	OND05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
88	OND06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
89	OND08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
90	OND09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
91	OND10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- -
92	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- -
93	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G5						
94	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G6						
95	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
96	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G1						
97	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G2						
98	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G3						
99	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุด G4						
100	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
101	เมื่อ กฟภ.อมน. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
102	แจ้ง กฟภ.อมน. ให้ทำการจัม DDE ระบบ 22 เควี วงจร OND02 บริเวณฝั่งขาหมูบางหว่า เข้าได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 115 เควี แบบมีไฟ)						
103	เมื่อ กฟภ.อมน. ทำการจัม DDE ระบบ 22 เควี วงจร OND02 บริเวณฝั่งขาหมูบางหว่า เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
104	OND10S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ท้ายซอย บ.ไดนามิคทอย
105	ดีสชั่วคราว วงจร OND05	ปลด	สับ		อมน.		DIS บ.ไดนามิค
106	ดีสชั่วคราว วงจร OND06	ปลด	สับ		อมน.		DIS ประตูล้าง บ.ไดนามิคทอย
107	จ่ายไฟชาร์ตไลน์สายส่ง 115 เควี ไว้ 15 นาที						
108	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
109	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND		- ไบมีด 115 เควี
110	OND01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	เมื่อจ่ายไฟชาร์ตไลน์สายส่ง 115 เควี ไว้ครบ 15 นาที						
112	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
113	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
114	SLY02YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		อมน.		ABS สาย ก.
115	เมื่องานเลขที่ 1472 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จะปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYK03YB-01 ไว้						
116	ย้ายโหลดสถานี อ้อมใหญ่ 2, พุทธมณฑล 2, ศาลายา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ม.มหิตล, บ. ทีทีดับบลิว จำกัด, บ. วินเนอร์ จำกัด กลับจากสถานี นครชัยศ						
117	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานี สามพราน 1 - อ้อมใหญ่ 2 - พุทธมณฑล 2 - ศาลายา - อ้อมน้อย 4 - อ้อมน้อย 1 Closed Loop ตามปกติ						
118	ตรวจสอบไบมีด 115 เควี รหัส OYK03YS-01, OYK03YS-03 อยู่สถานะสับ						
119	PMB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
120	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
121	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	OND01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	OND01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
125	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
126	ย้ายโหลด วงจร OND06 กลับจาก วงจร ONA05						
127	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- -
128	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- -
129	ONA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6(RCS) รักติอาพาร์ทเมนท์
130	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.		SF6(RCS) หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ
131	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
132	ONA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- -
133	ย้ายโหลด วงจร OND06 กลับจาก วงจร OND09						
134	OND06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6(RCS) ร้านสมใจ
135	ONA06S-07	สับ	ปลด		อมน.		SF6(RCS) ร้านเซเว่นสาย 4
136	OND06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
137	OND09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		- -
138	ย้ายโหลด วงจร OND05 กลับจาก วงจร OND08						
139	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		- -
140	SF6 ชั่วคราว วงจร OND05	สับ ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.		SF6 ประตูล้าง บ.ไดนามิคทอย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	OND05S-06	สับ	ปลด		อมน.		SF6(RCS) วีริยะ สาย4
142	OND05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		-
143	OND08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OND		-
144	ย้ายโหลด ด้านหม้อแปลง OND-TP1 ไปรับไฟจาก ด้านหม้อแปลง OND-TP2						
145	ONDBVB-01	ปลด	สับ		OND		- ขนานบัส
146	OND01BVB-01	สับ	ปลด		OND		- INCOMING 1
147	ย้ายโหลด วงจร OND10 กลับจาก วงจร SLY06 และย้ายโหลด วงจร OND02 ไปรับไฟจากวงจร SLY05 * <i>สับ OND2S-01</i>						
148	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
149	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
150	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
151	OND02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		-
152	OND10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		- <i>pot Head F2</i> -
153	<i>สับ OND2S-01</i> OND02VB-01	<i>ปลด</i> ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OND		-
154	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		- ขนานบัส
155	OND05S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS หมูบ้านลินสมบูรณ์
156	OND05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ซอยโรงแก้ว
157	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		- ขนานบัส
158	OND02S-14	สับ	ปลด		อมน.		SF6(RCS) ร้านนายเฮียบ
159	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
160	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
161	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
162	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
163	OND02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		-
164	OND10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OND		-
165	ย้ายโหลด ด้านหม้อแปลง OND-TP1 กลับจาก ด้านหม้อแปลง OND-TP2						
166	ควบคุมแรงดันด้านหม้อแปลง OND-TP1 ไว้ที่ 22.7 เควี						
167	OND01BVB-01	ปลด	สับ		OND		- INCOMING 1
168	ONDBVB-01	สับ	ปลด		OND		- ขนานบัส
169	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
170	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

