

Switching Deadline

22 พ.ย. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๒๖ พ.ย. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	Major inspection OLTC & Electrical test after Major	BP1 2222	BP1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1-KT3A จาก BP1-2222 ถึง BPA01BVB-01
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๕๗๙/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ เกียรติวงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.
6 พ.ย. 66

(นาย ศิริวัฒน์ เกียรติวงษ์)
จก. 5 โทร. ๖๓๖ ๖๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟล. นล. กฟอ. นล๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจพ. 2 (สถานี BPA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโป่ง 1(กฟผ.) KT3A				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-พ.ย.-66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1579/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก			วันที่	6 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 12.8 MW
2	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.9 MW
ย้ายโหลด BP1 KT3A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BP1 KT1A//KT2A							
4	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
5	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 1
6	BPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		- INCOMING 1
7	BP1 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	BP1 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิด
9	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	BP1 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิด
13	BP1 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
14	BPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		- INCOMING 1
ย้ายโหลด BP1 KT3A ทั้งหมด กลับคืนจาก BP1 KT1A//KT2A							
16	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 1
17	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
18	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 32773/2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT3A [115 / 22 kv 50 MVA] (BP1 2222, 2227)

งานที่ทำ - Major inspection OLTC & Electrical test after Major

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.