



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓. กฟอ. ยบง. (ปบ.) 2965/2566.  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BPB 7	3 พ.ย. 66	08.30 น.	16.30 น.	แก้ไขสายสื่อสารข้ามถนน	Dis BPB 7S-01/1	Dis ชค ตัดไลน์ BPB 7 ปากทางท่าผา	นายวิทย์ เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟแหล่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย / รื้อถอนสาย  
สื่อสาร แผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้ (รื้อถอนสายสื่อสารข้ามถนน ปากทางท่าผา)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทย์ เรือนสา ตำแหน่ง อภ.ปบ.กฟอ.บปง. โทร. ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB7 จาก BPB 7S-01/1 ถึง DIS ชค ท่าผา  
ในวันที่ 7 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1581/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เสงี่ยมิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิทย์ เรือนสา

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)  
วค.5 แผนกควบคุม.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ทพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ยบง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางท่าผา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	แก้ไขสายสื่อสารข้ามถนน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1581/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมาเมือง			วันที่	28 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส. พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
4	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
5	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		Load = 3.3 MW
6	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
7	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		
8	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		Load = 3.5 MW
9	ย้าย BPB07 ไปรับไฟจาก NOM01						
10	BPB07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ชูเท็ค
11	BPB07VB-01	สับ	ปลด		BPB		CB BPB07
12	BPB07S-01/1	สับ	ปลด		บปง.		DIS POT HEAD F.7
13	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
14	DIS ชค. BPB07	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ปากทางท่าผา
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ ขณะปฏิบัติงานให้ Manual BPB05,08,09 ไว้ตลอด						
20	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
22	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G2						
23	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
25	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		
26	- จ่ายไฟ						
27	DIS ชค. BPB07	ปลด	สับ		บปง.		DIS ปากทางท่าผา
28	ย้าย BPB07 กลับจาก NOM01						
29	BPB07S-01/1	ปลด	สับ		บปง.		DIS POT HEAD F.7
30	BPB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		CB BPB07
31	BPB07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ชูเท็ค
32	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
34	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
35	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
36	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
37	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		
38	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



