



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 พ.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิสารวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๕ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Replace QW2B Phase B	SN2 2222	SN2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT2A จาก SN2-2222 ถึง SN2-2227
 ในวันที่ 5 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑๕๘๓/๒๕๖๖
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย มิเชล ฑอช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายจิรวัฒน์ หักวิมลนิก)
ว.ศ.ก. 5 ๖๖๖๖ ๒๕๖๖.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก..... (สถานี SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SN2-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace QW2B Phase B ตามใบขอปฏิบัติงาน 1583/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโชน ทอญ้อย		วันที่ 29 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
5	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
6	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
7	ย้ายโหลด SMB06 ฝาก THS04						
8	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
9	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
10	ย้ายโหลด SN2-KT2A ฝาก SN2-KT1A						
11	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
12	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
13	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 2
14	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
15	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
16	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
17	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
19	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
23	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
25	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
26	ย้ายโหลด SN2-KT2A กลับจาก SN2-KT1A						
27	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 2
28	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
29	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
30	ย้ายโหลด SMB06 กลับจาก THS04						
31	SMB06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SMB		- -
32	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
33	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		- -
36	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
37	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 32780 /2566	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	27 ตุลาคม 2566		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2-2222, 2227)

งานที่ทำ Replace QW2B Phase B

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 05 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น..

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.