



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(ปบ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อให้ VSPP ๑๑๕ เครือ บ.โซลาร์คอน จำกัด ปฏิบัติงานบำรุงรักษาประจำปี ภายใน
สถานีไฟฟ้า...โครงการไพรฉลวย...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2SCL01YB-01 2SCL02YB-01	๒๒ พ.ย. ๖๔ - ๒๓ พ.ย. ๖๔	๑๘.๐๐ น. - -	- ๐๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาเชิงป้องกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี พื้นที่ สถานีไฟฟ้าไพรฉลวย (Terminal Substation)	BEA04YS-07 BEA04YS-08	2SCL01YB-01 2SCL02YB-01	คุณสภาพร จิตต์มันการ บ.โซลาร์คอน จำกัด ๐๙๒-๗๘๗๘๗๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หล.บ. โทร. ๐๘๕-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... 1 ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
2SCL01YB-01 2SCL02YB-01 BEA04YS-07
2SCL02YB-01 2SCL02YB-01 BEA04YS-08

ในวันที่ 22-23 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 06.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1584

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร อนันต์กอตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ บ.โซลาร์คอน

สทพร อนันต์กอตรกิจ
(วอ.ก. ๖๑๓๓ น.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บ.ล.

อก.บ.บ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานีฯ -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โทรฉลุย (VSPP)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 - 23 พ.ย. 64	ระหว่าง	18.00 น. ถึง 06.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บส.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาประจำปี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1584/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติโกษตรกิจ		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SNO02YB-02,03 และ SNO02YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	BEA04YB-01	Auto	Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1SLU02YB-01	Auto	Manual		1SLU		- ไตรหลวง
4	2SCL01YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไตรฉลุย
5	2SCL02YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไตรฉลุย
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 18.00 น.						
7	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		SCL		- ไตรฉลุย
8	2SCL02YB-01	สับ	ปลด		SCL		- ไตรฉลุย
9	BEA04YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		VSPP		ABS ไตรฉลุย
10	BEA04YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		VSPP		ABS ไตรฉลุย
11	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	1SLU02YB-01	Manual	Auto		1SLU		- ไตรหลวง
13	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ไตรฉลุยได้						
สิ้นสุด Switching							
14	เมื่อชุดทำงานดำเนินการที่ไตรฉลุยแล้วเสร็จ						
15	BEA04YB-01	Auto	Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	1SLU02YB-01	Auto	Manual		1SLU		- ไตรหลวง
17	BEA04YS-07	ปลด	สับ		VSPP		ABS ไตรฉลุย
18	BEA04YS-08	ปลด	สับ		VSPP		ABS ไตรฉลุย
19	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SCL		- ไตรฉลุย
20	2SCL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SCL		- ไตรฉลุย
21	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	1SLU02YB-01	Manual	Auto		1SLU		- ไตรหลวง
23	2SCL01YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไตรฉลุย
24	2SCL02YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไตรฉลุย
สิ้นสุด Switching							

ที่ SLC 074/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ Circuit Breaker 01-YB-01 (To Bang Len) และ 02-YB-01 (To Sai Luang) เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปีในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าไทรชလွယ် (Terminal Substation) และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการไทรชလွယ်


เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง

เนื่องด้วย บริษัท โซลาร์ควา จำกัด (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้างถึง 1. ขณะทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว (COD เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558)

บริษัทฯ มีความประสงค์ ขอลดอุปกรณ์ Circuit Breaker 01-YB-01 (To Bang Len) และ 02-YB-01 (To Sai Luang) ที่สถานีไฟฟ้าไทรชလွယ် (Terminal Substation) เพื่อทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปีในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าไทรชလွယ် (Terminal Substation) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการไทรชလွယ် ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หากดำเนินการเสร็จแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ารับทราบและอนุญาตให้ขนานเครื่องเข้าสู่ระบบของ กฟภ. อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครฐ พุทรานุ)

ผู้จัดการโครงการ