



# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

3 พ.ย. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ 621 / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันทันตี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01	7 พย.66	08.30	16.30	พาดสายวงจรที่ 5, 10	SYA 01S-01	SYA 01S-04	กอบชัย
๒	06	7 พย.66	08.30	16.30		SYA 06S-01	<b>DIS มหิดล</b>	ศรีษะคำ
๓	10	7 พย.66	08.30	16.30		SYA 10S-01	DIS ชั่วคราว บ.สามเนิน	พชง.5 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านไตรรัตน์ ม.๙ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง หน.กป. โทร. ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ

๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายทวิช จันทันตี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SYA01

SYA01S-01

SYA01S-04

SYA06

SYA06S-01

DIS มหิดล

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 ฟีดเดอร์ SYA 10 จาก SYA 10S-01 ถึง DIS อ.บ. บ้านสามเนิน

ในวันที่ 7, 8 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1589/66

นางสาว สุภัทรา วรจันทร์ วิศวกรประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสัมพันธ์ ภูมิรินทร์ วิศวกร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.ทยค., อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกเข้าอำเภอไทรโยค					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7,8 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SYA05	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1589/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัษชา วงศ์บุญมาก			วันที่	27 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>จิรา</u>			วันที่	27 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายฉนิต,นายมนโชน,นายวรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.ทยค. ให้แจ้ง บ.คอนเซอเวชั่น ให้ปลดขนาน						
3	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		
4	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
5	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
6	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
7	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		
8	SYA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R ปากทางเขาอ.ไทรโยค
9	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R วัดสิงห์
10	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ		
12	ย้ายโหลดจากวงจร SYA06 บางส่วนไปรับจาก SYA09						
13	SYA06S-02	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ตรงขามสถานี
14	SYA06S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.		SF6 ตรงขามสถานี
15	ย้ายโหลดจากวงจร SYA06 บางส่วนไปรับจาก SYA09 (รีโคลสเซอร์ SYA06R-01)						
16	SYA06S-09	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ร้านครัวนายดาบ
17	SYA06R-01	สับ	ปลด		ทยค.		R ปากทางเขาอ.ไทรโยค
18	sw.load SYA06R-01	สับ	ปลด		ทยค.		R ปากทางเขาอ.ไทรโยค
19	ย้ายโหลดจากวงจร SYA06 บางส่วนไปรับจาก SYA01						
20	SYA01S-06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS อนามัยทาเสา
21	DIS ชด.ไลน์ SYA06	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ชด. ทนา ม.มหิตล
22	ย้ายโหลดจากวงจร SYA10 บางส่วนไปรับจาก SYA01						
23	SYA01S-07	ปลด	สับ		ทยค.		DIS โฉวเฮงหมง
24	DIS ชด.ไลน์ SYA10	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ชด. บานสามเนิน
25	ย้ายโหลดจากวงจร SYA01 บางส่วนไปรับจาก TTNBR-01						
26	SYA01S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 แยกทัพคิลา
27	SYA01S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.		SF6 รพ.สัตวมหิตล
28	ตรวจสอบสถานะ DIS Pot Head Feeder 5 สถานะ "เปิดอยู่"						
29	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
30	SYA01VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB
31	SYA06VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SYA10VB-01	สับ	ปลด		SYA		CB	
33	SYA01S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 1
34	SYA06S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 6
35	SYA10S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 10
36	แจ้งพื้นที่ดับไฟไหม้ กฟส.ทยค. รับทราบ							
37	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน							
38	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G1							
39	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G2							
40	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G3							
41	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G4							
42	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G5							
43	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G6							
44	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G7							
45	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการ Short Ground จุด G8							
46	แจ้ง กฟส.ทยค. ลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้							
47	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA			
48	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
49	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA			
50	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ			
51	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ			
	*** สิ้นสุด Switching ขวงเขา ***							
52	หลังจาก กฟส.ทยค. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน							
53	ตรวจสอบไล่นวงจร SYA05 ที่พาดใหม่ เชื่อมเขา SYA06R-01 ปากทางเขา อ.ไทรโยค เรียบร้อย							
54	กฟส.ทยค. จะเริ่มเช็คเฟสวงจร SYA05 ที่พาดใหม่ ในวันที่ 8 พ.ย. 66							
55	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA			
56	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
57	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA			
58	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ			
59	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G1							
60	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G2							
61	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G3							
62	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G4							
63	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G5							
64	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G6							
65	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G7							
66	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการปลด Short Ground จุด G8							
67	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
68	SYA01S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 1
69	SYA06S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 6
70	SYA10S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	Pot Head Feeder 10
71	SYA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		CB	
72	SYA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		CB	
73	SYA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		CB	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	ย้ายโหลดจากวงจร SYA01 บางส่วนกลับจาก TTNBR-01						
75	SYA01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 รพ. สัตวมหิตล
76	SYA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6 แยกทัพศิลา
77	ย้ายโหลดจากวงจร SYA10 บางส่วนกลับจาก SYA01						
78	DIS ชค. โฉน SYA10	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ชค. บานสามเนิน
79	SYA01S-07	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS โล้วเซงหมง
80	ย้ายโหลดจากวงจร SYA06 บางส่วนกลับจาก SYA01						
81	DIS ชค. โฉน SYA06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ชค. หนา ม.มหิตล
82	SYA01S-06	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS อนามัยทาเสา
83	ย้ายโหลดจากวงจร SYA06 บางส่วนกลับจาก SYA09						
84	SYA06S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทยค.		SF6 ตรงขามสถานี
85	SYA06S-02	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ตรงขามสถานี
86	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		
87	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
88	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
89	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
90	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
91	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
92	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ		
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 7 พ.ย. 66 ทั้งหมด***							
93	เริ่มเช็คเฟสวันที่ 8 พ.ย. 66						
94	เมื่อ กฟส. ทยค. พรอมเช็คเฟสและจ่ายไฟไลน์พาดใหม่ SYA05						
95	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิซชิง						
96	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R วัดสิงห์
97	จ่ายไฟไลน์พาดใหม่วงจร SYA05 AC ทิ้งไว้ 10 นาที						
98	SYA05S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS Pot Head Feeder 10
99	SYA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		CB
100	เช็คเฟส SYA05 ถ้าเฟสตรง ย้ายโหลดกลับ						
101	ย้ายโหลดหลัง SYA06R-01 กลับจาก SYA09						
102	sw.load SYA06R-01	ปลด	สับ		ทยค.		R ปากทางเขาอ. ไทรโยค
103	SYA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ทยค.		R ปากทางเขาอ. ไทรโยค
104	SYA06S-09	สับ	ปลด(ไขโหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS รานคร้วนายดาบ
105	SYA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		
106	SYA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R ปากทางเขาอ. ไทรโยค
107	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R วัดสิงห์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							