



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.ปบ. /๑๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซล

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อย้ายแนวแรงสูง บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางม่วง สกลนันทามะกา ๑ ตามแผนผังสิ่งเชบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๐	๘ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายแนวแรงสูง	TMK๑๐S ๐๘	TMK๐๘S ๑๓	นาย ธนวิชญ์ อภิสัทธินทร โทร ๐๘๕-๕๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๑ ตำบลยางม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชญ์ อภิสัทธินทร ตำแหน่ง หน.ปบ โทร. ๐๘๕-๕๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐ์ เขาวรักษ์)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK10 จาก TMK10S-08 ถึง TMK9S-13  
ในวันที่ 8 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 158/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย เอกวิมล คุ้มพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิชญ์ อภิสัทธินทร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย เอกวิมล คุ้มพงษ์)  
๒๐ ก.๕ ททท. หน.คท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เอกวิมล คุ้มพงษ์)

ก.๓.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.1 ต.ยางม่วง (TMK10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ทมก.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 158/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	28 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพนทรินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ดอนขมื่น
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	TMK10S-08	สับ	ปลด(ใช้โกลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ปากซอยบ้านห้วยกระดาน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
9	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	TMK10R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ดอนขมื่น
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
16	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing		ทมก.		R ดอนขมื่น
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	TMK10S-08	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ปากซอยบ้านห้วยกระดาน
20	TMK10R-01	Nonreclosing	Normal		ทมก.		R ดอนขมื่น
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ปฏิบัติงานวันที่ 8 ก.พ. 2567  
เวลา 8.30 - 16.30 น.

