



Switching Deadline

2 พ.ย. 66

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขที่ ก.ต.กฟล.อ.ทอ.อ.ทว.๗/๒๕๖๖
ผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ผู้ส่ง นายนิธิ พิชาตุลย์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ทวม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท้าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท้าม่วง ๒ ตามแผนผัง
แบบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

คดี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
F๒	๐๗ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	สับเปลี่ยนอุปกรณ์ เสียมสภาพระบงจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูงบ้านหนองพังตรู	DIS ชั่วคราว เขา พลอย	SF๖ TMK๐๒S-๑๐ สะพานหนองพังตรู	นายกมลภพ ศิริ ๐๖๒- ๕๙๕๒๒๖๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงบ้านหนองพังตรู

ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกมลภพ ศิริ ตำแหน่ง พชง.๓.กพย.ตสร โทร ๐๖๒-๕๙๕๒๒๖๔

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิธิ พิชาตุลย์)

ผจก.กฟส.อ.ทวม่วง


ใบรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
ยอน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ Tmv๐2 จาก Dir๑๖๓๖๗๗๗๐๒ ถึง Tmv๐25-10 คณะเหนือพร้อม
วันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1593/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
วันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กมลลาภ ตรี



(นาย ปองทอง ปองทอง)
อสก.4 11คน นศ.คฟ

ใบรับผู้อนุมัติ



ก.๓ กปบ.(คฟ.)
ยอน ผจก. กฟภ.๓ ยอน, กฟษ.๓ รร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS ชั่วคราวเขาพลอย-SF6 TMK02S-10					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ท.ม.จ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1593/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	27 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งช่าง กพย.ตสร.แจ้งบจก.เสถียรปาล์ม หยุดขนานไฟ						
3	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
4	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
5	TMV01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.	SCADA	R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
6	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
8	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
9	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
10	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R หนองพลับ
11	ย้ายโหลด TMV 02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK 02						
12	TMA04S-12	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 วัดบ้านใหม่
13	TMA04S-08	ปลด	สับ		ท่าเรือ	SCADA	SF6 บ.กระดาศครีฟไทย
14	TMK02S-09	ปลด	สับ		ตสร.		DIS จุดแบ่งแดนตสร.-ทมก.
15	TMA02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 สะพานหนองพังตรู
16	TMA04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 วัดบ้านใหม่
17	TMA04S-08	สับ	ปลด		ท่าเรือ	SCADA	SF6 บ.กระดาศครีฟไทย
18	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
19	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS เขาพลอย
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
23	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
24	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
25	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
26	TMV01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.	SCADA	R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
27	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
29	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
30	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-

แผนดับเพลิง วนังคาร ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น

DIS ชั่วคราวเขาพลอย ถึง SF๖ TMK๐๒S-๑๐

