



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๔๕๐/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๒๘ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Breaker ๑๑๕ KV. รหัส SAA๒YB-๐๑ เนื่องจาก Alarm SF๖ Gas Over Pressure			นายอึ้ง ตันภูมิประเทศ ๐๘๖ - ๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอึ้ง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บพ โทร ๐๘๖ - ๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

งานทึงได้ยอ 1529 *

(นายอึ้ง ตันภูมิประเทศ)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 11KV จาก SAA๒YS-01, 02 ถึง SAA๒YB-๐1, ๒YS-03
ในวันที่ ๒8-11-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง 16๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1599/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมงคล ทรัพย์สุข

24 พ.ย. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.อ.บ.บ. ๒๓๖๖/๒๓๖๖

รศ.ท.บ. ๒๓๖๖/๒๓๖๖
(๐๘๖. 7 1๓๓๓ ๓๓.๓๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.กท.บ., กฟภ. ๐๓๓๓ กฟอ.พท.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๑ (สถานี สามพราน 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	28 พ.ย. 64	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ SAA02YB-01 (Gas Over Pressure)			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1503/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	24 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	24 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายณิต,นายมนโอช				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและเสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี SAA,PMB,SLY,SAC SMC,KTA,KTB,ONB							
1	ย้ายโหลด PMB.SLY,BEU ไปรับไฟจาก NCA (115 KV)						
2	ตรวจสอบ SAA05YB-01, SAA06YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
3	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	SLY02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
7	PMB03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMV,ONB,ONU ไปรับไฟจาก SMC (115 KV)						
10	ตรวจสอบ SAA01YB-01, SAA03YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
11	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
13	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
14	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	KTA05YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
16	ตรวจสอบสถานะความดัน แก๊ส ของโหลดเบรก 115 KV. รหัส ONB02YS-04 (LBS.โขคปราณี)						
17	ONB02YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		LBS. 115 KV โขคปราณี
18	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีดของโหลดเบรก 115 KV. รหัส ONB02YS-04 (LBS.โขคปราณี) ปิดวงจร และTarget เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทั้ง 3 เฟส						
19	ONB03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
20	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	ย้ายโหลด SAA ด้าน บัส NO.01 ไปรับไฟจาก SAA ด้าน บัส NO.02 (115 KV)						
22	SAA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
23	SAA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
24	SAABYB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
25	SAA02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
26	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
27	SAA02YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
28	SAA02YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
29	SAA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
30	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ SAA02YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	SAA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
32	SAA02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
33	SAA02YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	ย้ายโหลด SAA ด้าน บัส NO.01 คีนจาก SAA ด้าน บัส NO.02 (115 KV)						
35	SAA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
36	SAABYB-01	สับ	ปลด		ศุณย์ฯ		
37	SAA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
38	SAA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
39	ย้ายโหลด SMV,ONB,ONU คีนจาก SMC (115 KV)						
40	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
41	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
42	ONB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
43	ตรวจสอบสถานะความดัน แก๊ส ของโหลดเบรก 115 KV. รหัส ONB02YS-04 (LBS.โขดปราณี)						
44	ONB02YS-04	สับ	ปลด		กทบ.		LBS. 115 KV โขดปราณี
45	ตรวจสอบสวิตช์ใบมีดของโหลดเบรก 115 KV. รหัส ONB02YS-04 (LBS.โขดปราณี) เปิดวงจร และTarget เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวทั้ง 3 เฟส						
46	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
47	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
48	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
49	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
50	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
51	ย้ายโหลด PMB.SLY,BEU คีนจาก NCA (115 KV)						
52	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
53	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
54	PMB05YB-01	สับ	ปลด		ศุณย์ฯ		
55	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
56	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
57	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศุณย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							