



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

24/01/68

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.1 ตามบันทึก จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN1-KT2A	29 ม.ค. 68 30 ม.ค. 68	08.00 น. -	- 16.30 น.	เปลี่ยน Rubber Bag Rupture SN1-KT2A	SN1 22122	SN1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN1-KT2A จาก..... ถึง SMA2BVG-01
ในวันที่ 29-30 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1884/67 (15/68)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ อรรถปณิธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.....

(อดิสรณ์ อรรถปณิธิ์)
จต. ๗ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.สค.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SMA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


หมายเหตุ: ๑๘ ๐๗.๓๐ พ. 29 ม.ค. 67
๑๘ 16.๐๐ พ. 30 ม.ค. 67

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 1 (KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29-30 ม.ค.67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 **15/2568**
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ เปลี่ยน Rubber Bag Rupture ตามใบขอปฏิบัติงาน ~~1004/2567~~
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย  1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัสชา, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
4	- ย้ายโหลด SN1-KTA2A ไปจ่ายจาก SN1-KTA1A						
5	SMA0BVB-01	ปลด	สับ		SMA		CB 22 KV.ขนานเมนบัส 0
6	SMA2BVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB 22 KV.INCOMING 2
7	SMA2BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA		
8	- ดับไฟ SN1-KTA2A						
9	SN1-22122	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.KT2A
10	SN1-2227	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 KV.
11	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
12	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า (29 ม.ค.67) %%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว (เย็น 30 ม.ค.67)						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	S1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
16	- จ่ายไฟ S1-KTA2A						
17	SMA2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA		
18	SN1-2227	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 KV.
19	SN1-22122	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.KT2A
20	- ย้ายโหลด SN1-KTA2A กลับคืนจาก SN1-KTA1A						
21	SMA2BVB-01	ปลด	สับ		SMA		CB 22 KV.INCOMING 2
22	SMA0BVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB 22 KV.ขนานเมนบัส
23	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
24	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น (30 ม.ค.67) %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 41439 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.
วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT2A (SN1 22122, 2227)

งานที่ทำ เปลี่ยน Rubber Bag Rupture SN1-KT2A

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.