



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

24/02/67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อ แปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT1A	27 ก.พ. 68	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 400 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT1A จาก - ถึง -
ในวันที่ 27 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 16/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใช้มร.๓๓๓ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
5 ม.ค. 68

.....
(นางสาวสุภัทรา มนต์บุญฉก.)
จตค. 5 แทน ผค.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.กทบ. -

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ SA1 (EGAT)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27-ก.พ.-68	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	นำ C-bank 115 เควี ตัวใหม่
		เข้าใช้งาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 16/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่ 5 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ SMJ ไปรับไฟจาก สถานีฯ SN4 (EGAT)						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ SMJ รหัส SMJ04YS-01,02 อยู่สถานะ <u>สับ</u>						
4	OFF ATS สถานีฯ SMJ						
5	SMJ02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMJ04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMJ02YB-01	สับ	ปลด		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMJ04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งสถานะควบคุมโหลดให้ Egat รับทราบ						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
10	เมื่อ Egat แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ SMJ กลับจาก สถานีฯ SN4 (EGAT)						
12	SMJ04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMJ02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SMJ04YB-01	สับ	ปลด		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ON ATS สถานีฯ SMJ						
16	SMJ02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMJ	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 41484 /2568	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	2 มกราคม 2568		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A

งานที่ทำ นำ C-bank 115 kV ตัวใหม่ เข้าใช้งาน

หมายเหตุ **ขอ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน พุธที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.