



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๔๑๓ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า SVR.ท่าลำไย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๓๐ พ.ย. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ท่าลำไย โดย สับ Bypass เพื่อบำรุงรักษา OLTC และตรวจสอบการ ทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๒๐๖๐๑ จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ 30 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1601/2564

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกปรัก สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ. เชียงใหม่ สกปรัก

26 พ.ย. 64

  
(นายสมชาย สิงห์โตทอง)  
๐๘๙๓๓๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. สกปรัก สิงห์โตทอง

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. .... (สถานี) .....


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านท่าลำไย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30-พ.ย.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	บำรุงรักษา OLTC	และตรวจสอบการทำงาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1601/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	งานที่ทำ			SVR ท่าลำไย	วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing		หปร.		R กพย.หปร.
3	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		AVR ท่าลำไย
4	ทำการปรับแทป SVR มาอยู่ที่แทป 0 โดยลดแทปทีละเฟส สลับกันจนมาอยู่ที่แทป 0						
5	ทำการปลดชั่วแรงดันจ่ายตู้ Control ของ SVR						
6	ทำการ Short CT ตู้ Control ของ SVR						
7	Sw.By Pass	ปลด	สับ		หปร.		D/O SVR ท่าลำไย
8	Sw.S	ปลด	ปลด		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
9	Sw.L	ปลด	ปลด		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
10	Sw.SL	ปลด	ปลด		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
11	เมื่อปลดใบมีดครบทั้ง 3 ชุด ของแต่ละเฟสแล้วเสร็จ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	BOP05R-04	Nonreclosing	Normal		หปร.		R กพย.หปร.
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing		หปร.		R กพย.หปร.
16	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
17	ตรวจสอบแทป SVR แต่ละเฟส อยู่ที่แทป 0						
18	Sw.S	ปลด	สับ		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
19	Sw.L	ปลด	สับ		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
20	Sw.SL	ปลด	สับ		หปร.		DIS SVR ท่าลำไย
21	เมื่อสับใบมีดครบทั้ง 3 ชุด ของแต่ละเฟสแล้วเสร็จ						
22	Sw.By Pass	ปลด	ปลด		หปร.		D/O SVR ท่าลำไย
23	ทำการปลด Short CT ตู้ Control ของ SVR						
24	ทำการต่อชั่วแรงดันจ่ายตู้ Control ของ SVR						
25	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		AVR ท่าลำไย
26	BOP05R-04	Nonreclosing	Normal		หปร.		R กพย.หปร.
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							