

Switching Deadline

7 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค)137/2566
 ชื่อผู้ส่ง นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณจล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS สฟฟ.สุพรรณบุรี 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	9VB-01	10 พ.ย. 66	09.30 น.	14.30 น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCPS	Open เบรกเกอร์, Truck out	ไม่ปลดใบมิด ต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ผปค.กสฟ.(ก3) 081-995-5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ค. โทร. 081-995-5216

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อก.สฟ.(ก3)

27 ตุลาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA09 จาก SPA09VB-01 ถึง -

ในวันที่ 10 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 14:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1602/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลือจักร วงศ์ชุมมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทามสาธิต พยัคฆวงศ์

31 ต.ค. 66

(นาย ลือจักร วงศ์ชุมมาก) (นาย ลือจักร วงศ์ชุมมาก)

อก.ก 5 ๒คน ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี สุนทรภรณ์ 1 (SPA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. สฟ.

อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

