



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๔๑๖ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

วันที่ 30 พ.ย. 64

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR. เขาเขียว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๓ ธ.ค. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาเขียว โดย สับ Bypass , ปลดใบมิดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ Bapob จาก ถึง
ในวันที่ 3 ธ.ค. 6๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1604/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กบข.ช.ช. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีกรัก ดิยะตาม
26 พ.ย. 6๔

ชั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.ช.ช.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านเขาเขียว							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 64	เวลา	09.00	น. ถึง	3 ธ.ค. 64	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1604/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	26 พฤศจิกายน 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 พฤศจิกายน 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 พฤศจิกายน 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP08R-01 อยู่สถานะสับ						
3	ตรวจสอบสถานะ Load break Switch SF6 (Bypass) ของ AVR รหัส BOP08R-01 อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคคาน						
4	ตรวจสอบสถานะไบมีดด้าน Load ของ AVR รหัส BOP08R-01 อยู่สถานะปลด						
5	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP08R-01 เขาเขียว OLTC อยู่สถานะ Manul						
6	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP08R-01 เขาเขียว OLTC อยู่ที่ตำแหน่ง Tap 1						
7	BOP08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		- -
8	BOP08R-01	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านเขาเขียว
9	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการปลดไบมีดด้าน Source ของ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP08R-01 บ้านหนองรี ออกได้ทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
11	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ไฟดับเรียบร้อยจึงให้ทำการ Short Ground ก่อนปฏิบัติงาน						
12	เมื่อทำการ Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	BOP08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
14	แจ้ง กบข.(ก3) ให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
16	ตรวจสอบสถานะ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP08R-01 อยู่สถานะปลด						
17	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP08R-01 สถานะ Auto OLTC อยู่ตำแหน่ง Manual						
18	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP08R-01 ให้อยู่ที่ตำแหน่ง Tap 1						
19	BOP08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		- -
20	เมื่อทำการปลด Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
21	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการสับไบมีดด้าน Source ของ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP08R-01 บ้านหนองรี เข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
22	BOP08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.		R บ้านเขาเขียว
23	BOP08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							