



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

..... 15 พ.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Correct Hot Clamp & Lubricate DS SM 22122 to 2227	SN2 7012	SN2 7017
๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี (KT1A)	๑๙ พ.ย. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	**egat ขอตัดเพิ่ม** *พิธีกร 2/11/66	SN2 2212	SN2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

งานตัดไฟ 1626 กฟผ. ๑๖ พ.ย. 66

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SN2-2212 ถึง SN2-2217
 ในวันที่ 19 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๖๐๔/๒๕๖๖
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก SN2-7012 ถึง SN2-7017
 ในวันที่ 19 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ๖ ทท ขจร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายอนุภัสร์วิทย์ เหมงพญ) ๖๑๓.5 ทท น.พ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. คค.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... SMB, THS.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 กฟผ.(KT1A) (SN 7012)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ย. 66 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Correct Hot Clamp ตามใบขอปฏิบัติงาน 1604/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.8 MW
3	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 16.0 MW
4	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 7.4 MW
5	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 9.0 MW
6	THS4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 1.0 MW
7	- ย้าย SMB06 ไปจ่ายจาก THS04						
8	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
9	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB06
10	- ย้าย SMB-KT1A ไปจ่ายจาก SMB-KT2A						
11	SMB0BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB 22 kv.ขนานเมนบัส
12	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB INCOMING 1
13	SMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 1
14	ควบคุมแรงดัน SMB-KT2A ไว้ที่ 22.8kv.				EGAT		
15	- ดับไฟ SMB-KT1A เวลา 07.30 น.						
16	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 kv.กฟผ.KT1A
17	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		
18	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
20	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
21	ย้าย SN2-7012 ไปจ่ายจาก สถานี SME						
22	SN2-7012	Auto	Manual		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SME02YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ตรวจสอบใบมีด 115 kv รหัส THS01YS-01,02 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
25	OFF SCL สถานี THS						
26	THS01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 เควี
29	THS01YB-01	Manual	Auto		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SME02YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT1A และ SN2-7012 ได้						
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
32	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT1A และ SN2-7012 เสร็จเรียบร้อย						
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
34	THS01YB-01	Auto	Manual		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SME02YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SN2-7017	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 115 เควี
37	SN2-7012	ปลด	สับ คง Manual		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ON SCL สถานีฯ THS						
40	SN2-7012	Manual	Auto		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SME02YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	- จ่ายไฟ SMB-KT1A						
43	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
44	THS-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
45	THS4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		
46	SMB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		
47	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		
48	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT	CB	22 kv.กฟผ.KT1A
49	- ย้าย SMB-KT1A กลับคืนจาก SMB-KT2A						
50	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB	CB	INCOMING 1
51	SMB0BVB-01	สับ	ปลด		SMB	CB	22 kv.ขนานเมนบัส
52	- ย้าย SMB06 กลับคืนจาก THS04						
53	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	CB	SMB06
54	SMB06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
55	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
57	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
58	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
59	THS4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 32788 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 ตุลาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์ - De-energize SN2 115 kV Main Bus
- De-energize SN2 115 kV line to PEA.

งานที่ทำ Correct Hot Clamp & Lubricate DS SM 22122 to 2227
หมายเหตุ - ขอย้ายโหลด 115 kV จาก สฟ. SN2 ไปรับทางอื่น

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.