



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(ปบ)...../๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรังกษ์

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปีกเสาแรงสูง สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓.	TMK ๐๕	๒๓ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว เลยแยกห้า ห้อง	DIS ชั่วคราว เลยท่ามะกาชั่วคราว	นาย อนุวัตร อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๙๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ม.๙.๓.ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย อนุวัตร อภิสิทธิ์เนตร...ตำแหน่ง...หม.ปบ...โทร ๐๘๕-๙๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกย้ายแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สร.สร.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลโยกย้ายแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลโยกย้ายแสง

ลงชื่อ _____

(นายณัฏฐ์ เขาวรังกษ์)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเดอร์ TMK7 จาก DIS ชั่วคราวแยกห้าห้อง ถึง DIS ชั่วคราวท่ามะกาชั่วคราว

ในวันที่ ๒1 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1604/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฏฐ์ เขาวรังกษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุวัตร อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา, กฟอ.พร.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

อนุวัตร อภิสิทธิ์เนตร
๐๘๖.๖๓๓๓ ๓๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.9 ท่ามะกา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1604/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม			วันที่	9 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK	-	-
4	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	L= 3.6 MW.
5	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU	-	L= 2.3 MW.
6	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน
7	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	ป้อมบางจาก
8	Bypass Recloser TMK07R-01 เลยวัดหนองลาน						
9	Sw.Bypass	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	เลยวัดหนองลาน
10	TMK07R-01	สับ	ปลด		ทมก.	R	เลยวัดหนองลาน
11	Sw.Source	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	เลยวัดหนองลาน
12	Sw.Load	สับ	ปลด		ทมก.	DIS	เลยวัดหนองลาน
13	ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU01						
14	TMK08S-09	ปลด	สับ		ท่าเรือ	SF6	ตลาดพระแท่น
15	TMK07S-10	ปลด	สับ		ท่าเรือ	SF6	ตลาดนัดตรงข้ามวัดตระพังเงิน
16	DIS ชั่วคราว TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	เลยแยกห้าห้อง
17	TMK08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ท่าเรือ	SF6	ตลาดพระแท่น
18	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00น.						
19	DIS ชั่วคราว TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	เลยท่ามะกาชีวภาพ
20	แจ้ง กฟอ.ทมก. ปลด DropOut หน้าบริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ท่ามะกา ออกทั้ง 3 เฟส						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-	-
27	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
28	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
29	TMUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-	-
30	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	ปืมบางจาก
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1								
31	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
32	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-	-
33	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	-
34	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-	-
35	TMUBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-	-
36	TMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	ปืมบางจาก
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
39	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
40	DIS ชั่วคราว TMK07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เลยท่ามะกาชีวภาพ
41	ย้ายโหลด TMK07 กลับจาก TMU01							
42	TMK08S-09	ปลด	สับ		ท่าเรือ		SF6	ตลาดพระแท่น
43	DIS ชั่วคราว TMK07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เลยแยกห้าห้อง
44	TMK07S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ท่าเรือ		SF6	ตลาดนัดตรงข้ามวัดตระคร้ำเอน
45	TMK08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ท่าเรือ		SF6	ตลาดพระแท่น
46	นำ Recloser TMK07R-01 เลยวัดหนองลานเข้าระบบ							
47	Sw.Source	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เลยวัดหนองลาน
48	Sw.Load	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เลยวัดหนองลาน
49	TMK07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT	Gnd	ทมก.		R	เลยวัดหนองลาน
50	Sw.Bypass	สับ	ปลด		ทมก.		DIS	เลยวัดหนองลาน
51	แจ้ง กพอ.ทมก. สับ DropOut หน้าบริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ ท่ามะกา เข้าทั้ง 3 เฟส							
52	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-	-
53	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
54	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
55	TMUBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-	-
56	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal	Gnd	ทมก.		R	เลยวัดหนองลาน
57	TMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	ปืมบางจาก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

สวิตช์และเซ็นเซอร์ปฏิบัติงาน

