



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.๓.กบข.(สถ.) ๒๗๘๑ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณธล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

Switching Deadline
3 ธ.ค. 67

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..กบข.(ก.๓) ..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้น TG ๑๑๕ KV ริมถนนเพชรเกษม บางชีจาก (พิกัด 13.726763, 100.252021) ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน ..๑.. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA ๑Y	๗ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๑๕ KV แนวตั้ง ต้นTG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	สพฟ.อมญ.๑ และ LBS_NCA๑YS-๐๖	สพฟ. สามพราน๔	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ..ชผ.สถ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๗๑๙๗๓๓๗๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)
๕ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ 115KV จาก NCA 141-06 ถึง SAD 448-01

ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1605/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรณพกรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.อบก. - ๖๖๑

(นายนิวัฒน์ พิชิต)
๑๓ ก.ธ ๑๓ น. ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ส.พร.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี ๐๔I, SAD, ONC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 kV.บริเวณ NCA01YS-06,OYI01YB-01 ถึง SAD04YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ธ.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ Hot Line115 kV.เปลี่ยนลูกถ้วย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1605/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุกษชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		NCA		
3	SAD04YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		SAD		
4	OYI01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		OYI		
5	ONC04YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		ONC		
6	- ย้ายโหลด ONC04YB-01 ไปจ่ายจาก ONC01YB-01						
7	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONC		CB 115 KV.(SAA)
8	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		CB 115 KV.(OYL,OYM)
9	- ย้ายโหลด OYI01YB-01 ไปจ่ายจาก OYI02YB-01						
10	OYI02YS-01	ปลด	สับ		OYI		ใบมีด 115 KV.
11	OYI02YS-02	ปลด	สับ		OYI		ใบมีด 115 KV.
12	OYI02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		CB 115 KV.(NCA)
13	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI		CB 115 KV.(SAD)
14	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI		ใบมีด 115 KV.
15	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI		ใบมีด 115 KV.
16	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.เวลา 08.30 น.						
17	ตรวจสอบ Loop Line 115 KV.NCA01YB-01 กับ NCA05YB-01 ว่า Loop ปกติ						
18	SDA04YB-01	สับ	ปลด		SAD		CB 115 KV.(NCA)
19	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 KV.
20	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 KV.
21	ตรวจสอบ Low Gas NCA01YS-06 LBS.115 KV.หน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1						
22	NCA01YS-06	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถสพร.-		LBS 115 KV.หน้าสถานีฯOYI
23	NCA01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		NCA		
24	OYI02YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		OYI		
25	ONC01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		ONC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด Hot Line 115 kV.รับทราบ						
27	แจ้งชุด Hot Line 115 kV.ทำการ Test ไฟดับ						
28	แจ้งชุด Hot Line 115 kV.ให้ลงรายละเอียด We Safe						
29	แจ้งชุด Hot Line 115 kV.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
30	หลังจากชุด Hot Line 115 kV.ปฏิบัติงานเสร็จ						
31	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์						
32	NCA01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		NCA		
33	OYI02YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		OYI		
34	ONC01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		ONC		
35	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
36	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		โบมิต 115 kV.
37	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		โบมิต 115 kV.
38	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		โบมิต 115 kV.
39	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		โบมิต 115 kV.
40	ตรวจสอบ Low Gas NCA01YS-06 LBS.115 kV.หน้าสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 1						
41	NCA01YS-06	ปลด	สับ		รถสพร.-	LBS	115 kV.หน้าสถานีฯOYI
42	SDA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD	CB	115 kV.(NCA)
43	- ย้ายโหลด OYI01YB-01 กลับคืนจาก OYI02YB-01						
44	OYI01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI	CB	115 kV.(SAD)
45	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI	CB	115 kV.(NCA)
46	- ย้ายโหลด ONC04YB-01 กลับคืนจาก ONC01YB-01						
47	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONC	CB	115 kV.(OYL,OYM)
48	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC	CB	115 kV.(SAA)
49	NCA01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		NCA		
50	SAD04YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		SAD		
51	OYI01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		OYI		
52	ONC04YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		ONC		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

งานวัดค่า ESDD&NSDD ตามหนังสือเลขที่ กปร.(บน)1371/1567

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567

4.สามพราน บางซื่อจาก อ.สามพราน จ.นครปฐม พิกัด (13.726763, 100.252021)

ขอรับสายส่ง 115 KV ระหว่าง สฟพ.อ้อมใหญ่1-สามพราน4

วงจร NCA 01

