



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓...../๑๖๖๓.....
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมศิริทอง.....
 ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟ.จ.สท.....

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขจุดร้อน สถานีสุพรรณบุรี ตามแผนผังผังแบบ จำนวน

๑. แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6 สท.	01/12/64	09.30	10.30	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA06S-01	SPA06S-01	นายภมร หมวดปรีชา
๒.	8 สท.	01/12/64	10.30	11.30	แก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์แรงสูง	SPA08S-01	SPA08S-01	นายภมร หมวดปรีชา
๓.								
๔.								
๕.								
๖.								
๗.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมบุญ สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ร.๒ (สท.) โทร. ๐๘๑-๕๗๒๐๖๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟ.จ.สท.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟ.ก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด SPAB จาก SPA6S-01 ถึง SPA6S-01

ในวันที่ 15.๑.๖4 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1605/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัด SPA8 จาก SPA8S-01 ถึง SPA8S-01

ในวันที่ 15.๑.๖4 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1605/64

พนักงานศูนย์ นาย พงษ์เทพ ราชบุรีวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ มหานคร สุวรรณประทีป

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ.....)
 ๑๖๖.๖ กก.ท. พ.ว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.จ.สท.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง รป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA06S-01 และ SPA08S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 64	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SPA06S-01 และ SPA08S-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1605/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราชภรณ์นิยม	วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ 1.แก้ไขจุดร้อน SPA06S-01 เวลา 09.30น.-10.30น. 2.แก้ไขจุดร้อน SPA08S-01เวลา 10.30น.-11.30น.						
3	กฟจ.สพ.แก้ไขจุดร้อน SPA06S-01 เวลา 09.30น.-10.30น.						
4	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=5.1MW.
5	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	L=0.2MW.
6	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA07						
7	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.	DIS	ร้านขายของอมอร
8	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA	-	-
9	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.6
10	SPA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA	-	-
11	แจ้งกฟจ.สพ.แก้ไขจุดร้อน SPA06S-01 ได้ (ตั้ง Manual SPA07VB-01ไว้ตลอด)						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่1						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	POT HEAD F.6
15	SPA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA	-	-
16	ย้ายโหลด SPA06 กลับจาก SPA07						
17	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA	-	-
18	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	ร้านขายของอมอร
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
21	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่2						
22	กฟจ.สพ.แก้ไขจุดร้อน SPA08S-01 เวลา 10.30น.-11.30น.						
23	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
24	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
25	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	L=3.7MW.

