



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.ต.ทส. (ปบ) ๓๐๑๑ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โคทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ทอ. กว.ทง.ส.น.

โครงการไฟฟ้า อ.ก.ทง.ส.น. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า กว.ทง.ส.น. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้


ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA06-03	<del>4 ธ.ค. 64</del> 18 ธ.ค. 64	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งรีโวลูเซอร์	KSA6S-27 ปตท.การป็น	KSA6S-12 วัดโพธิ์งาม	นายศักดิ์จันทร์ จิตติชานนท์ อ.บ.บ. กทอ.ทส.
๒		สถาพร					KSA6S-13 แยกจันทบูรเทศา	
๓							KSA6S-10 วินมอเตอร์ไซด์	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ร.ก.การป.น. ร.ท.จันทบูรเทศา. ร.ร.มัยณฐานนิน. ร.ร.ปฐมฐานนิน.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์จันทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พ.ท.๖ โทร ๐๙๓-๙๔๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทท. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กทท.๓

เขียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ~~4 ธ.ค. 64~~ 18 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. จาก ก.ต.ทส. (ปบ) ก.ต.ทส. (ปบ) ถึง 1606/64

ในวันที่ 18 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิงห์โคทอง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ทอ. กว.ทง.ส.น.

28 พ.ย. 64

นายศักดิ์จันทร์ จิตติชานนท์

อ.ก.บ.บ. (ก.๓) ค.ว.ท.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เขียน ผ.จ.ก. อ.ว.ท.ค.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน


ผ.จ.ท. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 1 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA6S-27 (ปตท.การบีน) - KSA6S-12 (วัดโพธิ์งาม), KSA6S-13 (แยก รพ.จันทบุรีเบกษา), KSA6S-10 (วินมอเตอร์ไซด์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 64	18 ธ.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	สถาพร	งานที่ทำ	ติดตั้งรีโครสเซอร์ใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1606/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์				วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing		กฟส.	SCADA	ร.ร.การบีน
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
3	KSA06S-27	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS บีม ปตท.การบีนฯก้าแพงแสน
4	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
6	KSA06R-04	Nonreclosing	Normal		กฟส.	SCADA	ร.ร.การบีน
7	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	ทำการตรวจสอบรีโครสเซอร์อยู่ตำแหน่งปลด Switch Bypass ของรีโครสเซอร์ให้อยู่ตำแหน่งสับ(รีโครสเซอร์รุ่นใหม่ไม่มีใบมิตด้าน Soure และด้าน Lo						
10	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing		กฟส.	SCADA	ร.ร.การบีน
11	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
13	KSA06S-27	ปลด	สับ		กฟส.		DIS บีม ปตท.การบีนฯก้าแพงแสน
14	KSA06R-04	Nonreclosing	Normal		กฟส.	SCADA	ร.ร.การบีน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

4 ธันวาคม 2564

18 ธันวาคม 2564

สถานี

ไปกำแพงแสน

ไปสุพรรณบุรี

