



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.กบข.(บฟ.).....๓๑๔๖./๒๕๖๔.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

วันที่.....
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ภ.๓).....
ตำแหน่ง .อก.บข.(ภ.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ภ.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี ๒
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๑๒ - ๑๓ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP๑, TP๒ เพื่อ ติดตั้งอุปกรณ์งาน Power Transformer Monitoring System (ดับข้ามคืน)			นายพนตล ดีลอด ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๙
๒	TP๒	๑๔ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดีลอด..... ตำแหน่ง..... ๖๓๖..... โทร..... ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ภ.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ภ.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก..... -..... ถึง..... -.....
ในวันที่ 12-13 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1610/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอง ๗/๖๐อิน..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ๗๖๖๖๓๘๙ ๕๓๐๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. ๗๖๐.๖๕.....

อก.บข.(ภ.๓), อก.วว.(ภ.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพนตล ดีลอด.....)
๐๘๓. 6 มว. ๗๖.๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแบบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... NCB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2 TP1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-13/12/2021	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์งาน Power Transformer		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1610/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	7 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		LOAD =15.1 MW
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- LOAD =16.1 MW
4	ย้าย NCB-TP1 ไปจ่ายจาก NCB-TP2						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
6	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
7	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
9	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ เช็คว่ามีไฟย้อนหรือไม่ถ้าไม่มีให้สับ SW.GROUND						
12	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
13	NCB01YG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ 115 เควี
14	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
15	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกบข.ก3ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
17	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
18	NCB01YG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ 115 เควี
19	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
20	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
21	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
22	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
23	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

