



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๑๔๓/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ผ่านข้าง  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๒	๑๗ - ๑๘ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP๒ เพื่อติดตั้ง อุปกรณ์งาน Power Transformer Monitoring System (ดับข้ามคืน)	DAAAYB-๐1	DAAABVB-๐1	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA-TP2 จาก DAAAYB-01 ถึง DAAABVB-01  
ในวันที่ 17-18 ธค ๖๔ ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึง 1630 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1612/64  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สงวน  
10 ธ.ค. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด

นายธนกร เกษตรกิจ  
( ๐๘๖. 7 1๓๓๓ น.พ.อ.พ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ตันบัว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 0830 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด่านช้าง						
กำหนดวันที่ทำงาน	17/12/2564	เวลา	08.30 น.	ถึง	18/12/2564	เวลา	16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ Power Transformer Monitoring DAA-TP2			1612/2564	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	10 ธันวาคม 2564		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ธ.ค. 64		
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 ธค 64		
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DAA							
1	ย้ายโหลด DAA-TP2 ไปรับไฟจาก DAAA-TP1						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	DAABVB-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
5	DAA02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DAA04YB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	DAA04YS-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
10	DAA04YS-02	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
11	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		
12	DAA02BVG-01	ปลด	ล๊ับ		DAA		
13	แจ้งช่างควบคุมงานปฏิบัติงานที่ DAA-TP2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	DAA02BVG-01	ล๊ับ	ปลด		DAA		
16	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		
17	DAA04YS-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
18	DAA04YS-02	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
19	DAA04YB-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
20	ย้ายโหลด DAA-TP2 คืนจาก DAA-TP1						
21	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
22	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
23	DAA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		
24	DAABVB-01	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
25	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
26	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							