



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)

03808

วิทยุ อดับไฟ

Switching De adli.

19 ต.ค. 65

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...เปลี่ยนเสา สาย๑๘๕SAC...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้รับผิดชอบงาน
๑	OYLo๔	๒๒ ต.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง หน้าเทศบาลอ้อมใหญ่	จุดปลดPG	-Disชั่วคราวแยก เทศบาลอ้อมใหญ่ -ปลายสาย	นายนิวัฒน์ กุศลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ช.หน้าเทศบาลอ้อมใหญ่ - ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล อ.อ้อมใหญ่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิชาชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ทส.ป.บ โทร. ๐๘๙-๙๙๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ป. ต.

ลงชื่อ

(นายวิฑูรต์ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ 0424 จาก Dis ๑๑.๓๓๓๓๓๓๓๓ DAE.เขตอ้อมใหญ่
ในวันที่ 22 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1612/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทช.อ้อมใหญ่

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)
๑๑ ก. ๓ ก. ๓ ก. ๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานียา)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ OYL04 บริเวณ DIS.ชค.สามแยกเทศบาลอ้อมใหญ่ - DDE.เลยแยกเทศบาลอ้อมใหญ่						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1612/65		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	12 ตุลาคม 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายจณิต,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
3	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
4	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
5	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
6	- ย้ายโหลด OYL04 ไปจ่ายจาก OYL09						
7	OYL0BV-01	ปลด	สับ		OYL	CB	22 kv.ชานานเมนบัส
8	OYL04S-03	ปลด	สับ		รถสพร-	DIS	ข้างโรงงานโมเดิร์น(ข้ามถนน)
9	DIS.ชค.OYL04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-	DIS	สามแยกเทศบาลอ้อมใหญ่
10	OYL0BV-01	สับ	ปลด		OYL	CB	22 kv.ชานานเมนบัส
11	- ดับไฟ OYL04 เวลา 08.30 น.						
12	แจ้งกพอ.สามพรานทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
13	แจ้ง Hot Line สามพรานทำการปลดจุดจัม PG. ไลน์ OYL04 ออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
14	หลังจาก Hot Line สามพรานทำการปลดจุดจัม PG. ไลน์ OYL04 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.สามพรานรับทราบ						
16	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
17	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1						
18	แจ้งกพอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2						
19	แจ้งกพอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
20	แจ้งกพอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
21	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
22	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
23	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
25	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
26	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
27	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
28	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
29	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
30	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
31	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
32	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
33	- จ่ายไฟ OYL04						
34	แจ้ง Hot Line สามพรานทำการจุ่มจุดจุ่ม PG. โลင်း OYL04 เข้าทั้งสามเฟส						
35	หลังจาก Hot Line สามพรานทำการจุ่มจุดจุ่ม PG. โลင်း OYL04 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
36	แจ้งกฟอ.สามพรานจ่ายโหลดเข้าได้ทั้งหมด						
37	- ย้ายโหลด OYL04 กลับคืนจาก OYL09						
38	OYL0BVB-01	ปลด	สับ		OYL		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
39	DIS.ชค.OYL04	ปลด	สับ		รตสพร-		DIS สามแยกเทศบาลอ้อมใหญ่
40	OYL04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตสพร-		ข้างโรงงานโมเดิร์น(ข้ามถนน)
41	OYL0BVB-01	สับ	ปลด		OYL		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
42	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
43	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
44	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
45	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
***** สิ้นสุด Switching *****							

งานตีไฟวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เปลี่ยนเสา, สาย๑๘๕SAC หน้าเทศบาลอ้อมใหญ่

