



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ธ.ค. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.....

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 1 (กฟผ.)..

ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A/KT2A	12 ธ.ค. 64	07.30 น.	17.30 น.	Electrical Test KT1A&KT2A หลังมีเหตุการณ์ Trip ในส่วนหลัง DS.2217	BP1-2212	BPA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายสุกสวัสดิ์ เทียนผดุง.....ตำแหน่ง.....วศก.4.ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1 KT1A/2A จาก BP1-2212 ถึง BPA02BVB-01
ในวันที่ 12.12.64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1614/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุกสวัสดิ์ เทียนผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ สุกสวัสดิ์ เทียนผดุง
6 ธ.ค. 64

กฟผ.3
(วศก.4.ผคฟ.)
วศก.4 11พ.ค.ค.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ.3

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานีฯ BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)
ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 8 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๑๒๗๒ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง

ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย incoming๒ สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Incoming2 BPA	12 ธันวาคม 2564	08.30	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย incoming2	KT1A,KT2A	Incoming2	พรมแดน สุทธิงาม ทพ.ปบ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๖๕-๕๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

จำเป็นต่อขยายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. ด้วย

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPIKT1A/2A จาก BPI-2212 ถึง BPA 2BVB-01
ในวันที่ 12 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1562/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

อ.จ.ทพ.ศ.จ.ทพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี BPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 (KT1A//KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. และ กฟภ.นฐ. งานที่ท่า	Electrical test KT1A//KT2A	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1614/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 6 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ มีชุดทำงาน 2 ชุด คือ กฟผ.ทำงาน Electrical test ที่หม้อแปลง KT1A//2A และ กฟภ.นฐ. แกะไขสายแรงสูงชั่วคราวในบ่อบำบัด 2217 กับ BPA02BVB-01						
2	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load= 13.0 MW
3	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load= 13.7 MW
4	**ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A ไร่รับไฟจาก BP1-KT3A**						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 2
7	BPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		- INCOMING 2
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดและกระแสด้าน BP1-KT1A//KT2A เป็น "0" จึงให้ดำเนินการได้						
9	BP1 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	BP1 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านโป่ง 1 ทำการตรวจสอบฟาย้อนที่ เบรกเกอร์ BPA02BVB-01 ว่าไม่มีฟาย้อน						
12	BPA02BVG-01	ปลด	สับ		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
13	แจ้งสถานะไฟดับแก่กฟผ. และกฟภ.นฐ. และให้ปฏิบัติงานได้						
14	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	หลังจาก กฟผ.และกฟภ.นฐ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
16	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
17	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
18	BPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		- INCOMING 2
19	BP1 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
20	BP1 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
21	ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A ฝาก BP1-KT3A						
22	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
23	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
24	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 21745/2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1
อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)
งานที่ทำ - Electrical Test KT1A&KT2A หลังมีเหตุการณ์ Trip ในส่วนหลัง DS.2217
หมายเหตุ -
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.