



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง 1 (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A	14 ธ.ค. 64	07.30 น.	16.30 น.	Replace TM-QW2A Phase B เนื่องจากมีน้ำมันรั่วที่ Terminal	TM - 2222	TMA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง.....ตำแหน่ง.....วสท.4 ผคฟ.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก TM-2222 ถึง TMA 2BVB-01
ในวันที่ 14 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1615/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอ ผาอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง

นายขนทอ ผาอิน
วสท. 6 มว ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก. กฟท. ท่าม่วง

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น
แผ่นฝั่งแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ. 2 (สถานี TMA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ.01-(rev.03/2560)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าม่วง 1 กฟผ.(KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 64	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace TM-QW2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1615/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 7 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ธันวาคม 2564
	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 2.15 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.14 MW
4	ย้าย TMA INC.2 ไปจ่ายจาก TMA INC.1						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
6	TMA02BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 2
7	TMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		- INCOMING 2
8	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
10	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	TMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		- INCOMING 2
15	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
16	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้าย TMA INC.2 กลับจาก TMA INC.1						
18	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 2
19	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 21744/2564	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	24 พฤศจิกายน 2564	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง		
อุปกรณ์	- TM-KT2A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2222, 2227)		
งานที่ทำ	- Replace TM-QW2A Phase B เนื่องจากมีน้ำมันรั่วที่ Terminal		
หมายเหตุ	-		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.