



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สท.) ๑๖๖๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

05/11/67

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครปฐม ๓
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๘ พ.ย. ๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ KV BYB-๐๑	ปลัด BYB-๐๑ และ ใบมีด หัว-ท้าย นายนพดล ดีลลิต ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพดล ดีลลิต..... ตำแหน่ง..... วศก.๗..... โทร..... ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก๓)
๒๙ ๑๑ ๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์ - จาก NPV BYB-๐1 ถึง NPV BYB-๐1, 02
ในวันที่ ๘ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1615/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบหนตล ดัศ๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟส. นช

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญกลาง)

จตก. 5 แทน ทบ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... 2 (สถานี..... NPV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 (NPV BYB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ย. 67	ระหว่าง	13.00	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี NPVBYB-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1615/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชกรุณิคม					วันที่	30 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	30 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	30 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPVBYB-01 อยู่ตำแหน่ง Open ใบมีด 115 เควี รหัส NPV BYB-01,02 อยู่ตำแหน่ง Close						
3	NPVBYS-01	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
4	NPVBYS-02	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
5	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
7	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
8	NPVBYS-01	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
9	NPVBYS-02	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมีด 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						