



Switching Deadline

11 ธ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(สล.) ๒๗๘๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนลูกถ้วยโพลีเมอร์ ทดแทน ลูกถ้วย พอชเลน ต้น TG ๑๕ kV หน้า บ.เพชรเกษมการทอ อ้อมน้อย (พิกัด 13.7069269, 100.2965314) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA ๖Y	๑๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟเปลี่ยนลูกถ้วย ๑๕ kV แนวตั้ง ต้น TG (โพลีเมอร์ ทดแทน พอชเลน)งานวัดค่า ESDD&NSDD	สฟฟ.สพร.๑	สฟฟ.อมญ. ๒	นายอนุชา คำสีดา และ นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง ช.ม.สล.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๗๑๙๗๒๓๗๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)
๕ พ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก SAA 06YB-01 ถึง OYK 03 YB-01

ในวันที่ 14 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1617/67

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวัฒน์ แก้วสมนึก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาง อนุชา คำสีดา
8 ธ.ค. 67
(นาย จีรวัฒน์ แก้วสมนึก)
๑๓๑.5 บ.ทวน ช.ม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.อมญ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

Page 1 of 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAA06YB-01 ถึง OYK03YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1617/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	8 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	- OPEN LOOP NCA01YB-01,NCA05YB-01 ออก						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCA01YB-01,NCA05YB-01 ให้ CLOSE LOOP อยู่						
4	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
5	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
6	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	- ทำการจัดบัส 115 KV ที่สถานี NCA ย้ายโหลด NCA01YB-01 ไปรับไฟจากไลน์ NCS-700112,700122						
8	ตรวจสอบใบมีด NCA0BYS-01,02 ให้ CLOSE อยู่						
9	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCA01YS-01	ปลด	สับ		NCA		ใบมีด 115 เควี
13	NCA01YS-02	สับ	ปลด		NCA		ใบมีด 115 เควี
14	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	- OPEN LOOP SAA05YB-01,SAA06YB-01						
18	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA05YB-01,SAA06YB-01 ให้ CLOSE LOOP อยู่						
19	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
20	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
21	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ปรับรีเลย์ PMB01YB-01 ให้อยู่กรุป 2						
23	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
24	- ย้ายโหลดสถานี PMB,OYK,ผขฟ.115kv ไปรับไฟจากสถานี NCA						
25	ตรวจสอบใบมีด PMB05YS-01,02 ให้ CLOSE อยู่						
26	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
27	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
28	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
29	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
30	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK			ใบมีด 115 เควี
33	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK			ใบมีด 115 เควี
34	- ดับไฟเวลา 08.30 น.							
35	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA			ใบมีด 115 เควี
37	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA			ใบมีด 115 เควี
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3 รับทราบ							
39	แจ้ง กบข.ก3 Test ไฟดับแล้วลง WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
40	แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานทำได้							
41	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
42	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
43	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM			
44	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
45	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
46	OYM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM			
47	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
48	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
49	- จ่ายไฟ							
50	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA			ใบมีด 115 เควี
51	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA			ใบมีด 115 เควี
52	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	- ย้ายโหลดสถานีฯ PMB,OYK,ผขฟ.115kV กลับจากสถานีฯ NCA							
54	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK			ใบมีด 115 เควี
55	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK			ใบมีด 115 เควี
56	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
57	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
58	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
59	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
60	OYM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM			
61	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA			
62	- CLOSE LOOP SAA05YB-01,SAA06YB-01							
63	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
64	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
66	ปรับรีเลย์ PMB01YB-01 ให้อยู่ที่รูป 1							
67	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
68	- ทำการจัดบัส 115 KV ที่สถานีฯ NCA ย้ายโหลด NCA01YB-01 ไปจ่ายจากไลน์ NCS-701112,701122							
69	ตรวจสอบใบมีด NCA0BYS-01,02 ให้ CLOSE อยู่							
70	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
72	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA		ใบมีด 115 เควี
74	NCA01YS-01	สับ	ปลด		NCA		ใบมีด 115 เควี
75	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
76	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
77	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
78	- CLOSE LOOP NCA01YB-01,NCA05YB-01						
79	OYM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	OYM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
81	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

