



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHASE 3.0 SWITCHING PLAN 2025

วิthyขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายอมฤต บัวน้อย	ตำแหน่ง ช.ก.ป.บ.(ก๓)

ด้วย กฟภ.๑ จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ - สถานีฯ บางปلام้า เพื่อปฏิบัติงาน แก๊สสวิทช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-03 ที่ชำรุด ตามบันทึก จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ATB03YB-01,02	๒๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก๊สสวิทช์ใบมีด ๑๑๕ เควี รหัส ATB03YS-03 ที่ชำรุด	สถานีฯ อ่างทอง 2	สถานีฯ บางปلام้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก ATB ถึง BAM
ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1619/2565


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ป.บ. (ก๓) เห็นชอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ


(นายอ.ก.ป.บ. (ก๓) เห็นชอบ)
๒๐ ก.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๑, กฟภ.๒, กฟภ.๓
อ.ก.บ.ช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. ๑ (สถานีฯ BAM)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายอ.ก.ป.บ. (ก๓) เห็นชอบ)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


(นายอ.ก.ป.บ. (ก๓) เห็นชอบ)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ อ่างทอง 2 (ATB03YS-03)

22-ต.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
กฟภ.1	งานที่ทำ	แก้ไขสวิตชิงใบมิต ATB03YS-03	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1619/2565
	นายคุมส่วสดี	เที่ยงผดุง	วันที่	14 ตุลาคม 2565
			วันที่	14 ตุลาคม 2565
			วันที่	14 ตุลาคม 2565
1. นายคุมส่วสดี, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช,			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
3	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	
4	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
5	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
6	ตรวจสอบใบมิต 115 เควี สถานีฯ บางปลาม้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
7	OFF ATS สถานีฯ บางปลาม้า						
8	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมิต 115 เควี
11	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมิต 115 เควี
12	เมื่อ กฟภ.1 พร้อมดับไฟ						
13	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิต 115 เควี
16	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิต 115 เควี
17	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิต 115 เควี
18	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิต 115 เควี
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.1 ทราบ						
20	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	
21	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
22	แจ้ง กฟภ.1 ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
23	หลังจาก กฟภ.1 ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
24	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	
25	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมิต 115 เควี
28	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM	-	ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมีด 115 เควี
30	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมีด 115 เควี
31	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมีด 115 เควี
32	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	ใบมีด 115 เควี
33	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
36	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ON ATS สถานีฯ บางปลาม้า							
39	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	
40	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
41	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง กปบ.ก.3

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)5622/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอให้ย้ายโหนดสถานีไฟฟ้าบางปลาหม้า เพื่อดับไฟสายส่ง 115 เควี วันที่ 22 ตุลาคม 2565

เรียน อก.ปบ.ก.3

ด้วยในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. กปบ.ก.1 มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 - สถานีไฟฟ้าบางปลาหม้า (กฟก.3) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานแก้ไขสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส ATB3YS-03 ชำรุด ที่สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 จึงขอให้ กปบ.ก.3 พิจารณาถ่ายเทโหนด 115 เควี สถานีไฟฟ้าบางปลาหม้า (ก.3) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าอื่น พร้อมทั้งปลดเบรกเกอร์รหัส BAM2YB-01 และ สวิตช์ใบมีดรหัส BAM2YS-01, BAM2YS-02 สถานีไฟฟ้าบางปลาหม้า (ก.3) ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

ชก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

โทร. 31-10530, 035323636

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายอมฤต บัวน้อย Date: 11/10/2565 09:51:48