



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทกษ.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายสาธิต พยัคฆวงค์..... ตำแหน่ง ช.ผ.ร.ล. กบข.(ก๓)..... โทร..... ๐๘๑-๘๘๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก Breaker ถึง Truck out source
ในวันที่ 17 ต.ค 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1622/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินทร์ ทองอ้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์

Signature
สมพร ต้นจันทกรกิจ
ทบสมพร ต้นจันทกรกิจ
๐๐๓.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ.คฟ, กฟผ.๓๑, กฟผ.สฝจ,

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓) กฟผ.คธ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ SPA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.ร.ล. สาธิต ๑๒ ต.ค. ๖๕


Signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี(SPA_BUS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	17 ต.ค. 65	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1622/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	15 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด =19.0 MW	
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด =21.0 MW	
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด = 3.9 MW	
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด = 3.6 MW	
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =3.3 MW	
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =4.1 MW	
8	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =4.0 MW	
9	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =5.7 MW	
10	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =1.9 MW	
11	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด =3.5 MW	
12	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 5.6 MW	
13	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โรงแรมการกีฬา	
14	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โรงเรียนสวทิตย	
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-		
16	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	โหลด =2.9 MW	
17	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	โหลด =2.9 MW	
18	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	โหลด =11.3 MW	
19	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด =3.7 MW	
20	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด =1.4 MW	
21	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด =4.0 MW	
22	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	โหลด =2.3 MW	
23	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
24	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หน้าราชมงคล	
25	*ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02*							
26	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
27	SPC05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
28	*ย้ายโหลด SPC01 ไปรับไฟจาก DOA03*							
29	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
31	*ย้ายโหลด SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01*							
32	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
33	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
34	*ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03*							
35	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
36	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
37	*ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA04*							
38	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
39	SPA02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	หมู่บ้านนิศาชล
40	*ย้ายโหลด SPA04 ไปรับไฟจาก SPC04*							
41	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-	-
42	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
43	*ย้ายโหลด SPA01 ไปรับไฟจาก SPA08*							
44	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงการทาง
45	SPA01VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
46	*ย้ายโหลด SPA02 ไปรับไฟจาก SPA06*							
47	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
48	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS	เสียงเมืองสถานพินิจ
49	SPA02VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
50	*ย้ายโหลด SPA03 ไปรับไฟจาก SPA07*							
51	SPA03S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS	โรงแรมคันทรี่
52	SPA03VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
53	*ย้ายโหลด SPA05 ไปรับไฟจาก SPA09*							
54	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS	อู่วัลลภ
55	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
56	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
57	SPA01CVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	CAP 1
58	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	CAP 2
59	เมื่อพร้อมดับไฟ							
60	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 1
61	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	INCOMING 1
62	SPABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	ขนานบัส
63	SPA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	-
64	SPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	-
65	SPA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	-
66	SPA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	-
67	SPA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	-
68	SPA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-	CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SPA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- CAP 2
70	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย						
71	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
72	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
75	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
76	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
77	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
78	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
79	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
80	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
81	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
82	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
83	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
84	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
85	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
86	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R หน้าราชมงคล
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
88	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
89	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
90	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
91	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
92	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
93	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
94	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
95	SPA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงเรียนสหวิทย์
96	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
97	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
98	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
99	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
100	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
101	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
102	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
103	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
104	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หน้าราชมงคล
105	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 1
106	SPABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- ชานานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	SPA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
108	SPA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
109	SPA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
110	SPA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
111	SPA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	-
112	SPA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	CAP 1
113	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-	CAP 2
114	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
115	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 1
116	SPA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	CAP 1
117	SPA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		-	CAP 2
118	*ย้ายโหลด SPA05 กลับคืนจาก SPA09*							
119	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
120	SPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
121	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	อู่วัลถก
122	*ย้ายโหลด SPA03 กลับคืนจาก SPA07*							
123	SPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
124	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	โรงแรมคันทรี
125	*ย้ายโหลด SPA02 กลับคืนจาก SPA06*							
126	SPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
127	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	เสียงเมืองสถานพินิจ
128	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	ขนานบัส
129	*ย้ายโหลด SPA01 กลับคืนจาก SPA08*							
130	SPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
131	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
132	*ย้ายโหลด SPA04 กลับคืนจาก SPC04*							
133	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-	-
134	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
135	*ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับคืนจาก SPA04*							
136	SPA02S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	หมู่บ้านนิศาชล
137	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
138	*ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับคืนจาก SPC03*							
139	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
140	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
141	*ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03*							
142	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-	-
143	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
144	*ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01*							
145	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
146	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
147	*ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับคืนจาก DBA02*							
148	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
149	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
150	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
151	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
152	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
153	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
154	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
155	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
156	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
157	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
158	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
159	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
160	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	
161	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
162	SPA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	โรงเรียนสหวิทย์
163	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	
164	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	
165	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	
166	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
167	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
168	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
169	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
170	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	
171	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
172	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
สิ้นสุด Switching								