



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพท.(ปบ.) 03918
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟทาดสายเพิ่มวงจร๒๒KV ช่วงวัดท่าพูด-คลองบางยาง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๔YS	๒๒ พ.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟทาดสายเพิ่มวงจร๒๒KV ช่วงวัดท่าพูด-คลองบางยาง	OYM๔YB	OYL๔YS-๐๖	นายนิวัฒน์ ฤกษ์ ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	OYMO๖ OYM06					Disชี้ควรวางคลองบางยาง	Disชี้ควรวางหน้า๗-๑๑ วัดท่าพูด	
๓	OYMO๗					OYMO๗	ปลายสาย	
๔	OYMO๘					OYMO๘	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนคอนกรีต-ไร่จึง มีงดัดถนนวาง ตั้งแต่วัดท่าพูด-คลองบางยาง
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิวัฒน์ ฤกษ์ ตำแหน่ง ช.พ.บ. โทร ๐๘๖-๓๑๑๗๗๖๑๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก OYMO4YB-01 ถึง OYL04YS-06
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1622/2566
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYMO206 จาก Dis ชี้ ควรวาง 7-11 วัดท่าพูด ถึง SAV4S-03
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ OYMO7 จาก OYMO๖YB-01 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ A ฟีดเดอร์ OYMO8 จาก OYMO๘YB-01 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 26 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริพงษ์ ๒๕๐๘๖๖ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิรันดร์ ผูกสิม
8 พ.ย. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟอ. ลพพร.
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นาย ศิริพงษ์ ๒๕๐๘๖๖)
อกก.5 บกทน ๒๕.๑๗.



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี OYM)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดท่าพุด-คลองบางยาง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายเพิ่มวงจร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1622/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	13 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
5	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
6	ตรวจสอบ NCA-SAC-OYM-OYL-SAD จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
7	OYL04YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		สพร.		Z ซอยไร่ชิง 30
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	OYM04YS-01	สับ	ปลด		OYM		- ไบมิัด 115 เควี
11	OYM04YS-03	สับ	ปลด		OYM		- ไบมิัด 115 เควี
12	DIS ชค. OYM02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS คลองบางยาง
13	DIS ชค. OYM06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า 7-11 วัดท่าพุด
14	ตรวจสอบ OYM07VB-01, OYM08VB-01 สถานะ Open+Truck Out						
15	ตรวจสอบ OYM07S-01, OYM08S-01 สถานะ Open						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
20	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
21	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G5						
22	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
24	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
26	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
28	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 พาดสายเพิ่มวงจร 22KV

ช่วงวัดท่าพูด - คลองบางยาง

