



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 พ.ย. 67

เลขที่	ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๖๗๑ /๒๕๖๗	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล	ตำแหน่ง	อ.ก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง	นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์	ตำแหน่ง	อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กสฟ.(ก๓)...จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV. เพื่อแก้ไขจุดร้อนสวิตช์ไบเมต ๑๑๕ kV. สถานีไฟฟ้าด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus ๑๑๕ kV.	๑๒ พ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทำการ Solid Bus Main Bus ๑๑๕ kV.			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	DAA๑YB-๐๑	๑๓ พ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด DAA๑YB-๐๑ พร้อมสับกราวด์ (ปลด DBA๑YS-๐๙ และ DBA๑YS-๑๐)	DAA๑YB-๐๑	DBA๑YS-๐๙ DBA๑YS-๑๐	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๗.ผสภ.กสฟ.(ก๓).....โทร.๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง...อ.ก.สฟ.(ก๓).....
๓๑.๑๑.๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเดอร์ จาก DAA1YB-01 ถึง DBA1YS-09
ในวันที่ 13 พย 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1628/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สุภากร จิตรมานะ ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
๒๓.๑๑.๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร.ดบ

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจิรวุฒิ แก้วจันทน์)

วศก.๕ แทน ผผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1. (สถานี - PAA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีด้านข้าง (DAA01YS-02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนใบมีด 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1628/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
แจ้ง บริษัท ด้านข้าง ใบโอ เพาเวอร์ จำกัด Off Intertrip และทำการหยุดขนานไฟ							
ตรวจสอบ LBS DBA01YS-09 อยู่ตำแหน่ง ปลด"ล๊อคกุญแจ"							
ตรวจสอบเบรกเกอร์ DAA05YB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open" และใบมีด 115 เควี DAA05YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"							
1	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช
3	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
6	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	DBA01YS-10	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		ดบ.	LBS	By Pass ปรีชแอนดไชน์
9	DAA01YG-02	ปลด	สับ		DAA	-	กราวด์ 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) ทราบ						
11	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
12	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช
13	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ กสพ.(ก3) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
16	DAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DAA01YG-02	สับ	ปลด		DAA	-	กราวด์ 115 เควี
20	DBA01YS-10	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		ดบ.	LBS	By Pass ปรีชแอนดไชน์
21	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
22	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
23	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
26	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW	สถานีฯ เดิมบางนางบวช	
27	แจ้ง บริษัท ด้านช่าง ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด ทำการขนานไฟได้ On Intertrip							ทวดด้าน ลัดฟ้าฯ ได้ขนานนางบวช (กฟผ.)	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด									