



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 64

เลขที่ .ก.ต.กนข.(นพ.)-๓๔๘๒/๒๕๖๔.....

วันที่.....๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

ชื่อผู้รับ .นายสมบุญ สิงห์โตทอง.....

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง .นายสมหมาย ขึ้นด่าง.....

ตำแหน่ง .อก.นข.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กนข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYKBYB-01			นายนิโรจน์ บันแดง 083-050-4131
๒		๒๓ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK1YB-01			นายนิโรจน์ บันแดง 083-050-4131
๓		๒๔ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK2YB-01			นายนิโรจน์ บันแดง 083-050-4131
๔		๒๕ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK3YB-01			นายนิโรจน์ บันแดง 083-050-4131
๕		๒๖ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK4YB-01			นายนิโรจน์ บันแดง 083-050-4131

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจรัส ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.นพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิโรจน์ บันแดง)

ตำแหน่ง.....ชก.นข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.นข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

OYKBYB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์.....จาก OYKBYB-01 ถึง OYKBYB-02

ในวันที่ 22 ธ.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1629/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สำนักงานการขอตัดไฟกับ.....นายจรัส ตันภูมิประเทศ.....

14 ธ.ค. 64

๐๘๓ 71๓๖ ๕๕๖ ๑๓๖.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ OYK)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 OYKBYB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรคเกอร์ 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1629/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 14 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรคเกอร์ OYKBYB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด และ OYKBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง ปลด						
3	แจ้งชุดทำงานให้ Test ไฟพร้อม Short ground แล้วปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
4	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
5	OYKBYS-01	ปลด	ลับ		OYK		Sw. ใบมีด 115 kv
6	OYKBYS-02	ปลด	ลับ		OYK		Sw. ใบมีด 115 kv
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						