



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.ตทบษ.(เรล)๓๕๙๔/๒๕๖๕.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พงษ์วารุณโชติ.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ชื่นดวง.....

วันที่.....๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕.....
ตำแหน่ง ..อ.ก.บ.บ.(กต).....
ตำแหน่ง ..อ.ก.บ.ษ.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า ..กบษ.(กต).. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..ติดตั้งระบบ SCPS.. สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี.. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสวัสดิ์ พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Saran

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อก.บข.(ก๓)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พัดเตอร์ SPA6,8 จาก SPA6VB-01, 8M ถึง SPA69-01, SPA85-01
ในวันที่ 2-4 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1629/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นฉัตร อังสทวณ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสวัสดิ์ พยัคฆวงศ์

Saran
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. *ผค.บข.*

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. *สวัสดิ์* ๑๒ ต.ค. ๖๕



Saran

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Saran

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPA06VB-01 , SPA08VB-01							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ย. 65	เวลา	07.30	น. ถึง	4 พ.ย. 65	เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน SCPS			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1629/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน					วันที่	17 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	17 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	17 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด = 6.1 MW	
3	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 2.19 MW	
4	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.1 MW	
5	SPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.19 MW	
6	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 14.9 MW	
7	SPA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 6.72 MW	
8	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 2.15 MW	
9	SPA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 6.88 MW	
10	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.68 MW	
11	-ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายจาก SPA07							
12	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
13	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
14	-ลดโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก DOA09							
15	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประตูดับบางปลาหมอ
16	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ม.สวนพฤษชาติ
17	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	แยกสารพัดช่าง
18	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ม.สวนพฤษชาติ
19	-ย้ายโหลด SPA08 ไปจ่ายจาก SPA01							
20	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
21	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
22	- ดับไฟ เวลา 07.30 น.							
23	SPA06S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.6
24	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.8
25	SPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA			-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			-
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ							
28	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน							
29	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้							
30	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
31	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
32	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
33	SPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
34	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
35	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
36	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
37	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe							
38	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
39	DOA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
40	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
41	SPA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA			
42	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
43	SPA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA			
44	SPA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA			
45	- จ่ายไฟ							
46	SPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			-
47	SPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			-
48	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.6
49	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.8
50	-ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก SPA01							
51	SPA08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPA		-	-
52	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สี่แยกแขวงกาทาง
53	-ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก DOA09							
54	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	ม.สวนพฤษชาติ
55	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกสารพัดช่าง
56	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ม.สวนพฤษชาติ
57	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
58	-ย้ายโหลด SPA06 กลับจาก SPA07							
59	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
60	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร์
61	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
62	DOA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
63	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
64	SPA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
65	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
66	SPA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
67	SPA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
68	SPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
69	SPA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								