



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๑๖๖๖ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า กระทบุมแบน ๕ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๒ พ.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	- ๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า กระทบุมแบน ๕ เพื่อแก้ไขหม้อแปลง น้ำมันรั่วซึม (ดับไฟต่อเนื่อง ๓ วัน)	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก KTE 14B-๐1 ถึง KTE 1BVB-๐1
ในวันที่ 22-24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1630/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิต ราชวงษ์นิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ด้อย:๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTE.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (KTE-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	24 พ.ย. 67	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	แก้ไขหม้อแปลงน้ำมันรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1630/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม				วันที่	7 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 22 พ.ย. 67)							
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	L=17.25MW.	
3	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	L=11.96MW.	
4	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	L=27.47MW.	
5	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	L=5.07MW.	
6	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=2.04MW.	
7	ย้ายโหลด KTE06 ไปจ่ายจาก KTA02							
8	KTA02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	วิริยะพรแมนชั่น
9	KTE06VB-01	สับ	ปลด		KTE		-	-
10	ย้ายโหลด KTE-TP1 ไปจ่ายจาก KTE-TP2							
11	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		-	ขนานบัส
12	KTE01BVB-01	สับ	ปลด		KTE		-	INCOMING 1
13	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
15	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
16	KTE01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE		-	INCOMING 1
17	แจ้งสถานีฯ กระทุ่มแบน 5 ตรวจสอบไฟย้อน KTE01BVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน							
18	KTE1BVG-01	ปลด	สับ		KTE		-	กราวด์ INC1
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบและปฏิบัติงานได้							
20	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
21	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-	-
22	KTA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching วันที่ 22 พ.ย. 67								
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ (วันที่ 24 พ.ย. 67)							
24	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
25	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-	-
26	KTA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-	-
27	KTE1BVG-01	สับ	ปลด		KTE		-	กราวด์ INC1
28	KTE01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTE		-	INCOMING 1
29	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี
30	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE		-	ใบมีด 115 เควี

