



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 20 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.ต.กบข.(นพ.)-๓๔๘๒/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงหนิโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๕ kV ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYKB-YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๒		๒๓ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK1YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๓		๒๔ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK2YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๔		๒๕ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK3YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๕		๒๖ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK4YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง..... ข.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ 115kV จาก OYK1YB-01 ถึง OYK1YB-01, 03

ในวันที่ 23 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1630/2564

พนักงานศูนย์ฯ นายสมบุญ สึงหนิโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.)
๑๓ก. 6 ๖๖๓๓ ท.ผ.บ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พวก. ๑๖๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี ๐๙๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 OYK01YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ธ.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ OYK01YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1630/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		โหลด 22.7 MW
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		โหลด 29.3 MW
4	OYK01VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 2.3 MW
5	OYK02VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 4.0 MW
6	OYK07VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 4.2 MW
7	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		โหลด 5.4 MW
8	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด 15.2 MW
9	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		โหลด 19.9 MW
10	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		โหลด 3.1 MW
11	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		โหลด 1.8 MW
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		โหลด 21.5 MW
13	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		โหลด 1.85 MW
14	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		โหลด 15.2 MW
15	ONC05VB-01	Auto	Manual		ONC		โหลด 3.0 MW
16	- ย้ายโหลด OYK01 ไปจ่ายจาก ONC05						
17	OYK01S-02	ปลด	สับ		รถอมน-	SF6	สะพานลอยตลาดทุ่งเงิน
18	OYK01VB-01	สับ	ปลด		OYK	CB	
19	- ย้ายโหลด OYK02 ไปจ่ายจาก SAC06						
20	OYK07S-14	ปลด	สับ		รถอมน-	SF6	โรงถัง
21	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK	CB	
22	- ย้ายโหลด OYK07 ไปจ่ายจาก PMB06						
23	PMB06S-21	ปลด	สับ		รถอมน-	SCADA SF6	ปากซอยดอนหวาย
24	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK	CB	
25	- ย้ายโหลด OYK09 ไปจ่ายจาก PMB03						
26	OYK09S-06	ปลด	สับ		รถอมน-	SF6	ลัดดาพร
27	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK	CB	
28	- ย้ายโหลด OYK-TP1 ไปจ่ายจาก OYK-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB ขนานเมนบัส
30	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		CB 22 KV.อินคัมมิ่ง1
31	OYK01YB-01	สับ	ปลด		OYK		CB 115 KV.TP1
32	OYK01YS-01	สับ	ปลด		OYK		โบมิต 115 เควี
33	OYK01YS-03	สับ	ปลด		OYK		โบมิต 115 เควี
34	OYK01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		
35	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กับบข.รับทราบและปฏิบัติงานทางด้าน OYK01YB-01 ได้ ลง WE SAFE เรียบร้อย						
36	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
37	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
38	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
39	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB		
40	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		
41	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
42	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		
43	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
44	ONC05VB-01	Manual	Auto		ONC		
45	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
46	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน OYK01YB-01 เสร็จแล้วลงWE SAFE เรียบร้อย						
47	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
48	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
49	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
50	PMB03VB-01	Auto	Manual		PMB		
51	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		
52	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
53	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		
54	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
55	ONC05VB-01	Auto	Manual		ONC		
56	OYK01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		Truck INC 1
57	- จ่ายไฟ OYK-TP1						
58	OYK01YS-01	ปลด	สับ		OYK		โบมิต 115 เควี
59	OYK01YS-03	ปลด	สับ		OYK		โบมิต 115 เควี
60	OYK01YB-01	ปลด	สับ		OYK		CB 115 KV.TP1
61	ปรับแรงดัน OYK-TP1 ไว้ 22.7 kV.				OYK		
62	OYK01BVB-01	ปลด	สับ		OYK		CB 22 KV.อินคัมมิ่ง1
63	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		CB ขนานเมนบัส
64	- ย้ายโหลด OYK02 กลับจาก SAC06						
65	OYK02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB
66	OYK07S-14	สับ	ปลด, ถอดคาน		รถอมน-		SF6 โรงตั้ง
67	- ย้ายโหลด OYK07 กลับจาก PMB06						
68	OYK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB
69	PMB06S-21	สับ	ปลด		รถอมน-	SCADA	SF6 ปากซอยดอนหวาย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	- ย้ายโหลด OYK09 กลับจาก PMB03						
71	OYK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB
72	OYK09S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถอมน-		SF6 ลัดดาพร
73	- ย้ายโหลด OYK07 กลับจาก PMB06						
74	OYK01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		CB
75	OYK01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถอมน-		SF6 สะพานลอยตลาดทุ่งเงิน
76	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
77	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
78	OYK01VB-01	Manual	Auto		OYK		
79	OYK02VB-01	Manual	Auto		OYK		
80	OYK07VB-01	Manual	Auto		OYK		
81	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		
82	PMB-TP1	Manual	Auto		PMB		
83	PMB-TP2	Manual	Auto		PMB		
84	PMB03VB-01	Manual	Auto		PMB		
85	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		
86	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
87	SAC06VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
88	ONC-TP1	Manual	Auto		ONC		
89	ONC05VB-01	Manual	Auto		ONC		
%%%%%%%%% ลีนสุด Switching %%%%%%%%%%							