



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทกบษ.(เรล)๓๕๔๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน - - - - - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Saran

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SPA 9 จาก Breaker ถึง Rise Pole
ในวันที่ 5-7 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1630/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอง ภาอิน ประสานงานการขอดับไฟกับ ฉายลาจิต พยัคฆวงศ์

Saran
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๑๑๑-๖ 11๓๓ พ.ว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๓.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. ๑๒ ต.ค. ๖๕

Saran
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

Saran
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี SPA07VB-01,SPA09VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	7 พ.ย. 65	19.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1630/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่	16 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนัส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.0 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.0 MW
4	SPA03VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 3.3 MW
5	SPA05VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 4.0 MW
6	SPA07VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 1.9 MW
7	SPA09VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		- โหลด 4.5 MW
8	- ย้ายโหลด SPA07 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPA03						
9	SPABVB-01	ปลด	ล๊اب		SPA		- ขนानบัส
10	SPA03S-03	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
11	SPA07VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		
12	- ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก SPA05						
13	SPA05S-03	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS อู่วัลล์ัก
14	SPA09VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		
15	SPABVB-01	ล๊اب	ปลด		SPA		- ขนานบัส
16	SPA07S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F7
17	SPA09S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.		DIS POT HEAD F9
18	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- ทรัคเบรกเกอร์ F7
19	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA		- ทรัคเบรกเกอร์ F9
20	แจ้ง กบข.ก.3 ให้ทำการ Test ไฟวาดับเรียบร้อย แล้วดำเนินการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
21	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	SPA03VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
24	SPA05VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 5 พ.ย.65 ***							
25	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟวันที่ 7 พ.ย. 65 เวลา 19.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	SPA03VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		-
29	SPA05VB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		SPA		-
30	SPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
31	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
32	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		- Pothead F7
33	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		- Pothead F9
34	- ย้ายโหลด SPA07 ทั้งหมด กลับจาก SPA03						-
35	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
36	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง Off "Auto Reclose"		SPA		
37	SPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงแรมคันทรี่
38	- ย้ายโหลด SPA09 ทั้งหมด กลับจาก SPA05						-
39	SPA09VB-01	ปลด	สับ คง Off "Auto Reclose"		SPA		
40	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อู่วัลลั๊ก
41	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
42	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	SPA03VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
45	SPA05VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
46	SPA07VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
47	SPA09VB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		SPA		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							