



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสพ.(มก.)-๑๕๕/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า  
กาญจนบุรี๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๗ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๑(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี๓	CB 115 kV	CB	นายเรงรัก 089-577-7654
๒	Bus 2	๘ พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๒(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี๓	KCCBVB-01	CB	นายเรงรัก 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรัง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.มก.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สพ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สพ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก BUS1 ถึง CB  
ในวันที่ 7 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1631/2566  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝ่ายอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรัง ต้นภูมิประเทศ

(นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์)  
วศก.4 11ทน นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.ก๓, กฟร.ลย.  
อก.สพ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. ๒ (สถานี KCC)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟฟ.กาญจนบุรี 3 (KCC)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกัน TR.Service ตามใบขอปฏิบัติงาน 1631/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	2 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายจิรวัดน์			วันที่	2 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2566
	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, วรณพงษ์				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
3	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
4	KCC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
5	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
6	KCC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
7	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
8	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
9	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
10	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
11	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
12	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
13	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA04						
14	ตรวจสอบ KCA04R-01 อยู่สถานะ "OPEN" และตรวจสอบ Sw.Source และ Sw.Load สถานะ "สับ" อยู่						
15	KCA04R-01	ปลด	สับคง Nonreclosing, ALT		กจ.		R แยกท่าพะเนียด
16	KCC03S-07	สับ	ปลด		ลญ.		SF6 TOT ลาดหญ้า
17	ย้ายโหลดวงจร KCC02 ไปจ่ายไฟจาก KCC07						
18	KCC02S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าสถานี
19	KCC02VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
20	ย้ายโหลดวงจร KCC04 ไปจ่ายไฟจาก KCC08						
21	KCC04S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าสถานี
22	KCC04VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
23	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCC05						
24	KCC03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 แยกลาดหญ้า-หนองบัว
25	KCC03VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
26	ย้ายโหลดวงจร KCC05 ไปจ่ายไฟจาก KCC06						
27	KCC05S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามสถานี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCC05VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
29	ย้ายโหลดวงจร KCC01 ไปจ่ายไฟจาก KCC10						
30	KCC01S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
31	KCC01VB-01	สับ	ปลด		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
32	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
33	KCC01CVB-01	สับ	ปลด		KCC		- CAP 1
34	KCCBVB-01	สับ	ปลด		KCC		- ขนानบัส
35	KCC01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
36	KCC02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
37	KCC03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
38	KCC04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
39	KCC05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
40	KCC01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		- CAP 1
41	KCCBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KCC		- ขนานบัส
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงาน กบข.(ก3) รับทราบ						
43	แจ้ง ชุดปฏิบัติงาน กบข.(ก3) Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
44	แจ้ง ชุดปฏิบัติงาน กบข.(ก3) ลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้						
45	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		KCC		
46	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
47	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
48	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
49	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
50	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		EGAT		
51	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กจ.		R แยกท่าพะเนียด
	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>						
52	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
53	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
54	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
55	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
56	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
57	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
58	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
59	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R แยกท่าพะเนียด
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
61	KCC01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
62	KCC02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
63	KCC03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV
64	KCC04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCC		CB เบรกเกอร์ 22 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	KCC05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
66	KCC01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCC		-	CAP 1
67	KCCBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCC		-	ขนานบัส
68	ย้ายโหลดวงจร KCC02 ไปจ่ายไฟจาก KCC07							
69	KCCBVB-01	ปลด	สับ		KCC		-	ขนานบัส
70	KCC02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
71	KCC02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	หน้าสถานีฯ
72	ย้ายโหลดวงจร KCC04 ไปจ่ายไฟจาก KCC08							
73	KCC04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
74	KCC04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	หน้าสถานีฯ
75	ย้ายโหลดวงจร KCC05 ไปจ่ายไฟจาก KCC06							
76	KCC05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
77	KCC05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
78	ย้ายโหลดวงจร KCC01 ไปจ่ายไฟจาก KCC10							
79	KCC01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
80	KCC01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
81	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCC05							
82	KCC03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		CB	เบรกเกอร์ 22 kV
83	KCC03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6	แยกลาดหญ้า-หนองบัว
84	ย้ายโหลดวงจร KCC03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA04							
85	KCC03S-07	ปลด	สับ		ลญ.		SF6	TOT ลาดหญ้า
86	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R	แยกท่าพะเนียด
87	KCC01CVB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		KCC		-	CAP 1
88	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC			
89	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
90	KCC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
91	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
92	KCC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
93	KCC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
94	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
95	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
96	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
97	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
98	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
99	KCC01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								