



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บพ.)-๓๔๘๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบษ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๒ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYKBYB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๒		๒๓ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK1YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๓		๒๔ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK2YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๔		๒๕ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK3YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๕		๒๖ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส OYK4YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตุ่นเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ขก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ / ฟีดเดอร์ OYK3YB-๐1 จาก OYK3YB-๐1 ถึง OYK3YB-๐2

ในวันที่ 25 ธ.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1632/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย ก.บ.บ.บ. (ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

20 ธ.ค. 64

อ.ก.บ.บ. (ก.๓) แทน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๑๖, กฟอ.๑๐๖, กฟอ.๑๐๗

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผ่นฝังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี อ้อมน้ำ 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๕๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK03YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	25 ธ.ค. 64	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1632/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	20 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	20 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	20 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 - สามพราน 3 (ถาวร) - อ้อมใหญ่ 3 - นครชัยศรี 1 จ่ายไฟ Closed Loop						
3	ทำการ Open Loop ที่ สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 ด้าน OYL04YB-01						
4	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ทำการจัดบัส 115 เควี ที่สถานีฯ นครชัยศรี 1 ย้ายด้าน NCA01YB-01 ไปจ่ายจากด้าน NCA03YB-01						
7	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส NCABYS-01, NCABYS-02 อยู่สถานะสับ						
9	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
11	NCA01YS-01	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
12	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 - อ้อมน้อย 1 - ศาลายา - พุทธมณฑล 2 - อ้อมใหญ่ 2 - สามพราน 1 จ่ายไฟ Closed Loop						
15	แจ้ง นายรัชช พรล.กบข.(ก3) ในเปลี่ยน Setting Relay ที่สถานีฯ ศาลายา ด้านเบรกเกอร์ SLY03YB-01						
16	ทำการ Open Loop ที่ สถานีฯ พุทธมณฑล 2 ด้าน PMB01YB-01						
17	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลด สถานีฯ พุทธมณฑล 2, สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟจาก สถานีฯ นครชัยศรี 1 ด้าน NCA05YB-01						
20	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
25	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
26	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ						
29	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
30	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
31	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
32	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
33	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี OYK03YB-01 อยู่สถานะปลด						
34	ย้ายโหลด สถานีฯ พุทธมณฑล 2, สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 กลับจาก สถานีฯ นครชัยศรี 1 ด้าน NCA05YB-01						
35	PMB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
38	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
39	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ทำการ Closed Loop สายส่ง 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 - อ้อมน้อย 1 - ศาลายา - พุทธมณฑล 2 - อ้อมใหญ่ 2 - สามพราน 1						
44	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	แจ้ง นายรัช พรล.กบข.(ก3) ในเปลี่ยน Setting Relay ที่สถานีฯ ศาลายา ด้านเบรกเกอร์ SLY03YB-01						
47	ทำการจัดบัส 115 เควี ที่สถานีฯ นครชัยศรี 1 ย้ายด้าน NCA01YB-01 กลับสภาพปกติ						
48	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส NCABYS-01, NCABYS-02 อยู่สถานะสับ						
50	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NCA01YS-01	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
52	NCA01YS-02	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
53	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	ทำการ Closed Loop สายส่ง 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 - สามพราน 3 (ถาวร) - อ้อมใหญ่ 3 - นครชัยศรี 1						
56	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						