



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทกบษ.(รล)๓๕๙๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๑๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	1VB-01, 2VB-01	๑๘-๒๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๓	3VB-01, 4VB-01, BVB-01	๒๒-๒๔ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01, 5VB-01, BVB-01	๒๕-๒๗ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๗ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๕	T1VS-01, 1BVB-01 (ปลด EGAT)	๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๐ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๖	1CVB-01, 2CVB-01 อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๓๑ ต.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๗	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๘	6VB-01, 8VB-01	๒-๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๙	7VB-01, 9VB-01	๕-๗ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๐	1CVB-01, 2CVB-01, 10VB-01	๘-๑๐ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๐ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	
๑๑	T2VS-01, 2BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๑-๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ ๑๙.๐๐ น. ผู้คุม	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่ สับ Ground	
๑๒	1CVB-01, 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๔ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่ สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชผ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Sanam*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก๓)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 11 ฟีดเดอร์ INC 2 จาก Breaker ถึง truck out  
ในวันที่ 11-13 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1632/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภักดิ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

*พิภักดิ์*

(นายพิภักดิ์ โพธิ์พันธ์)  
วศก.4 แทน น.ผ.คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ลพ., กษ. ดบ., กฟส. ดจ., กฟส. ขปม.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*[Signature]*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)




ชผ.รล. *[Signature]* ๑๒ ต.ค. ๖๕

*[Signature]*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ สุพรรณบุรี (SPA2BVB-01,T2VS-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 11-13 พ.ย. 2565 ..... เวลา 07.30 น. ..... ถึง ~~19.00~~ 22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กบข.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... ติดตั้งระบบ SCPS ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน 1632/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ ..... วันที่ ..... 2 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 2 พฤศจิกายน 2565
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.2 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.6 MW
4	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
5	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.1 MW
6	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.0 MW
7	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 7.1 MW
8	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.5 MW
9	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
10	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
11	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 19.12 MW
12	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 10.78 MW
13	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.75 MW
14	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 1.51 MW
15	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 4.54 MW
16	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 5.03 MW
17	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 3.76 MW
18	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 13.5 MW
19	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 4.49 MW
20	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.16 MW
21	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.51 MW
22	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 13.56 MW
23	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.37 MW
24	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 5.89 MW
25	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
28	DBA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
29	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
30	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05						
31	SPC01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 หัวแยกบ้านกร่าง
32	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS อู่มี่ชัย
33	- ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
34	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
35	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
36	- ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
37	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
38	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
39	- ย้ายโหลด SPA04 ไปจ่ายจาก SPC04						
40	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
41	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
42	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM01,07						
43	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
44	DIS ไลน์ BAM07	ปลด	สับ		บปม.		DIS วัดโพธิ์ค้อย
45	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
46	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
47	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA09						
48	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
49	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
50	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
51	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
52	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
53	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู่ยา
54	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
55	DIS ชค. SPA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
56	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
57	- ย้ายโหลด SPA-INC.2 ไปจ่ายจาก SPA-INC.1						
58	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
59	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
60	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
61	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
62	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
63	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	แจ้งสถานะพื้นที่เฟดบให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
65	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
66	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
67	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
68	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
69	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
70	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
71	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
72	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
73	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
74	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
75	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
76	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
77	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
78	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
79	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
80	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
81	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
82	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
83	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
84	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
85	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
86	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
88	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดเข้ากลับสภาพปกติ						
89	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
90	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
91	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
92	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
93	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
94	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
95	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
96	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
97	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
98	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
99	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
100	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
102	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
103	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
104	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
105	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
106	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
107	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
108	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
109	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
110	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
111	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
112	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
113	- ย้ายโหลด SPA-INC.2 กลับจาก SPA-INC.1						
114	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
115	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
116	- ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก DOA05						
117	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
118	DIS ชค. SPA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามวัดป่าฯ
119	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
120	SPA05S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
121	- ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก DOA09						
122	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
123	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกสารพัดช่าง
124	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูวัดบางปลาหมอ
125	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
126	- ย้ายโหลด SPA04 กลับจาก SPC04						
127	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
128	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
129	- ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
130	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
131	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
132	- ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA01						
133	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
134	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
135	- ย้ายโหลด SPC01 บางส่วนกลับจาก SPC05						
136	SPC01S-05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS อู่มิชัย
137	SPC01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 หัวแยกบ้านกร่าง
138	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก DBA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
139	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
140	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
141	- ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก BAM01,07						
142	SPA07S-02	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ไทยประกันชีวิต
143	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
144	DIS ชค. BAM07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS วัดโพธิ์คอย
145	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
146	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
147	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
148	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
149	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
150	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
151	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
152	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
153	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
154	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
155	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
156	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
157	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
158	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
159	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
160	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
161	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
162	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
163	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
164	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
165	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
166	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
167	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
168	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
169	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	- หน้าราชมงคล
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							