



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.1.กปน.(คฟ).....
ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พิชิตสุวรรณธล.....
ชื่อผู้ส่ง นายวัชร พนทร.....

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3).....
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก1).....

Switching Deadline

27 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

ด้วยการไฟฟ้า ก.ปน.(ก1) จะดำเนินการตัดไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อรื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ดิน ตามแผนผังแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	1 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	รื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี	SNO03YB-02,03	SNO03YS-11	นายกำธร จินตามณี 092-2506907
2	115 เควี	1 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	รื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี	SNO02YB-02,03	LBL04YB-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายกำธร จินตามณี ตำแหน่ง วิศวกร.5 โทร. 092-2506907

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat :..... Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat :..... Long:.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปน.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ 115kv จาก SNO03YB-01 ถึง SNO03YS-11

ในวันที่ 1 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1635/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชร พนทร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายกำธร จินตามณี

22 ธ.ค. 67

(นายเอก อธิธรรม)
วิศวกร ผู้ประสานงาน คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.วว.(ก3), ผ.ก.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 4แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.ก. 1 (สถานี) PAM



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SNO02YB-02,03 และ SNO03YB-02,03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	รี้ออนและก่อสร้างระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1635/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง				วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
3	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
4	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
5	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
6	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-
7	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
8	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
9	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
10	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
11	ย้ายโหลดระบบ 22 kV. ย้ายโหลดสถานีฯ บางเลน 2						
12	ย้าย BEU 4 ไปจ่ายจาก BEU 3						
13	BEU03S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
14	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
15	ย้าย BEU 5 ไปจ่ายจาก SLY09						
16	BEU02S-02	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
17	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
18	ย้าย BEU 1 ไปจ่ายจาก SLY 8						
19	BEU01S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
20	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU		-
21	ย้าย BEU 3 ไปจ่ายจาก SLY 10						
22	BEU03S-05	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
23	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU		- INCOMING 1
24	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
26	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
27	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
28	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
29	ตรวจสอบการจ่ายไฟของ SNO2YB-01 และ SNO3YB-01ให้อยู่ในสถานะ CLOSE LOOP						
30	แจ้ง VSPP กลุ่ม บ.โซลาร์โก และกลุ่ม บ.ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ ให้ทำการ OFF Intertrip						
31	OPEN LOOP BEA04YB-01						
32	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้ายโหลดสถานี LBL SPN ไปจ่ายจาก ATB						
34	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	LBL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	LBL04YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	LBL04YS-01	สับ	ปลด		LBL		ใบมีด 115 เควี
39	LBL04YS-02	สับ	ปลด		LBL		ใบมีด 115 เควี
40	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	ย้ายสถานี DTM , BEA , BEV ไปจ่ายจาก KS-7022						
43	ทำการ OFF ATS DTM						
44	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
49	SNO03YS-11	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บล.		LBS คลองพระพิมล
50	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
54	SNO02YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SNO02YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SNO03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SNO03YB-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SNO02YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
59	SNO02YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
60	SNO02YS-05	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	SNO02YS-06	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
62	SNO03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
63	SNO03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
64	SNO03YS-05	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
65	SNO03YS-06	สับ	ปลด		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
66	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟภ.1 รับทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
68	SNO02YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
69	SNO02YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
70	SNO02YS-05	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
71	SNO02YS-06	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
72	SNO03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
73	SNO03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
74	SNO03YS-05	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
75	SNO03YS-06	ปลด	สับ		กฟภ.1		ใบมีด 115 เควี
76	SNO02YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SNO02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SNO03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	SNO03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	ย้ายสถานี LBL , SPN กลับจาก ATB						
81	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	LBL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	LBL04YS-01	ปลด	สับ		LBL		ใบมีด 115 เควี
84	LBL04YS-02	ปลด	สับ		LBL		ใบมีด 115 เควี
85	LBL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	แจ้ง VSPP กลุ่ม บ.โซลาร์โก และกลุ่ม บ.ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ ให้ทำการ ON Intertrip ได้						
90	ย้ายสถานี DTM , BEA , BEV กลับจาก KS-7022						
91	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	ตรวจสอบสถานะ Lowgas SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	SNO03YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		LBS คลองพระพิมล
97	ตรวจสอบสถานะ SNO3YS-11 LBS.คลองพระพิมล ให้สถานะ close และไขว้สีแดงทั้ง 3 เฟส						
98	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ทำการ ON ATS DTM						
103	ย้ายโหลดระบบ 22 kV. ย้ายโหลดสถานีฯ บางเลน 2 กลับ						
104	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
105	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
106	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
107	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
108	BEU02YB-01	ปลด	สับ		BEU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	ย้าย BEU 3 กลับจาก SLY 10						
110	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU		- INCOMING 1
111	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ข้างร้านเลมอนมี
112	ย้าย BEU 1 กลับจาก SLY 8						
113	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
114	BEU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
115	ย้าย BEU 4 กลับจาก BEU 3						
116	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
117	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ
118	ย้าย BEU 5 กลับจาก SLY09						
119	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU		-
120	BEU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ
121	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-
122	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
123	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
124	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
125	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-
126	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
127	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
128	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
129	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						