



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๖๐/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชวล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๓ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๗ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Open CB ๑๑๕ kV รหัส BYB-๐๑ และ ไบมีด หัว-ท้าย เพื่อตรวจสอบไบมีด BYB-๐๒	นายพนอด ดิลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	BYB-๐๑	๑๓ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Open CB ๑๑๕ kV รหัส BYB-๐๑ และ ไบมีด หัว-ท้าย เพื่อตรวจสอบไบมีด BYB-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนอด ดิลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ BYB-01 จาก มรดกอร ถึง ไบมีด BYB-01, 02  
ในวันที่ 7, 13 พย 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1636/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพงษ์ วิเศษงาม สักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนอด ดิลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. ๕๖

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*สมพงษ์*  
(นายสมพงษ์ วิเศษงาม สักดิ์)  
๑๖๓.6 ๑๗๗๗ นว.๑๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี - NPV -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขนครปฐม 3 ( NPV-BYS-02 )		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย., 13 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบใบมิด BY5-02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1636/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควีรหัส NPVBYS-01 อยู่ตำแหน่ง Open และใบมิด 115 เควีรหัส NPVBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง Close							
1	NPVBYS-01	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมิด 115 เควี
2	NPVBYS-02	สับ	ปลด		NPV	-	ใบมิด 115 เควี
3	แจ้ง กสฟ.ก3.ลงข้อมูลใน We Safe						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3.ทราบ						
5	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							
6	เมื่อ กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	NPVBYS-01	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมิด 115 เควี
8	NPVBYS-02	ปลด	สับ		NPV	-	ใบมิด 115 เควี
****สิ้นสุด Switching****							